

LEGENDA

	Łącznik pojedynczy IP44
	Łącznik krzywkowy 16A, 3P IP44
2	Gniazdo 230V użytku ogólnego podwójne
	Gniazdo 230V użytku ogólnego pojedyncze hermetyczne IP44
3f	Gniazdo 400V/16A w obudowie IP44 z łącznikiem 0–I
1f	Wypust 230V
3f	Wypust 400V
p.poż.	Przycisk p.poż. w obudowie IP55 prod. Spamel (z certyfikatem CNBOP)
CA X	Centrala alarmowa w składzie: płyta główna INTEGRA 32, moduł monitorujący GPRS–A LTE + antena, transformator 40VA, akumulator 12V 17Ah, obudowa OPU 3 P
KL	Manipulator LCD INT–KLCD–GR przewód YTKSY 3x2x0,8 z centrali CA
	Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni AQUA PLUS + uchwyt przewód YTKSY 3x2x0,8 z centrali CA
	Czujka magnetyczna kontaktronowa XD–2 przewód YTKSY 2x2x0,8 z centrali CA
	Sygnalizator optyczno–akustyczny SP–4001 przewód YTKSY 3x2x0,8 z centrali CA

Gniazda w kuchni nad blatami i przy umywalkach montować na wys. 1,2m, pozostałe na wys. 0,3m.

Połączenia elementów składowych instalacji ogrzewania według DTR urządzeń
Połączenia urządzeń instalacji wentylacji według DTR urządzeń
Połączenia urządzeń instalacji fotowoltaicznej według DTR urządzeń
Połączenia urządzeń instalacji alarmowej według DTR urządzeń
Z centrali alarmowej CA sygnał "rozbrojenie alarmu" do instalacji ogrzewania na załącz

	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	WYS.POMIESZCZ. [m]	POW.UŻYTKOWA [m2]
1.1	GARAŻ	BETON ZACIERANY	5,00	134,70
1.2	UMYWALNIA	PŁYTKI GRESOWE	3,00	9,20
1.3	WC	PŁYTKI GRESOWE	3,00	6,20
1.4	UMYWALNIA Z WC	PŁYTKI GRESOWE	3,00	7,40
1.5	WIATROŁAP	PŁYTKI GRESOWE	3,00	12,70
1.6	KORYTARZ	PŁYTKI GRESOWE	3,00	15,80
1.7	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	PŁYTKI GRESOWE	3,00	9,20
1.8	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	PŁYTKI GRESOWE	3,00	9,20
1.9	SALA SZKOLEŃ	PŁYTKI GRESOWE	3,00	32,00
1.10	WC DAMSKI I DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	PŁYTKI GRESOWE	3,00	5,80
1.10	WC MĘSKI	PŁYTKI GRESOWE	3,00	5,50
			RAZEM:	247,70

UWAGI:
- Dokładną lokalizacje poszczególnych elementów ustalić na budowie, na podstawie aranżacji wnętrz i projektu elektrycznego
- Kable i przewody należy układać w korytku, natynkowo w rurkach oraz pod tynkiem
- Przejścia kabli przez ściany i stropy przejść pożarowych, należy uszczelnić masą ognioodporną o odporności nie mniejszej niż przegroda
- Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi
- Roboty budowlano–instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.

Zawarte w projekcie typy i producenci urządzeń służą jedynie określeniu standardów wykonania. Dopuszcza się stosowanie urządzeń innych producentów pod warunkiem zachowania wyznaczonych parametrów wizualno–jakościowych oraz technicznych. Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić na etapie wykonawstwa z Inwestorem.

UKŁAD SIECI TN–S
OCHRONA OD PORAŻEŃ – SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

TYTUŁ RYSUNKU: **RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH, ZASILANIA URZĄDZEŃ I ALARMOWA**

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, DORADZTWO INWESTYCYJNE
MGR INŻ. ARCH. WIESŁAW MOTYL
63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. KROTOSZYŃSKA18
TEL: 62 5924200, E-MAIL: pa_arcus@osw.pl
ARCUS

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TEMAT:	STRAŻNICA OSP			
LOKALIZACJA:	ŻYCHLIN, UL. CISOWA 1, 62–571 STARE MIASTO DZIAŁKA NR: 400/1, OBRĘB: 0018 ŻYCHLIN			
INWESTOR:	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŻYCHLINIE ŻYCHLIN, UL. CISOWA 1, 62–571 STARE MIASTO	BRANŻA: ELEKTRYCZNA	DATA: 30.09.2021r.	SKALA: 1:100
PROJEKTANT:	MGR INŻ. ZDZISŁAW STACHOWIAK specjalność instalacyjno–inżynieryjna	NR UPRAWNIEŃ: UAN–7342–8/93	NR PRZYN. DO IZBY: WKP/IE/4688/01	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. ROMAN STACHOWIAK specjalność instalacyjno–inżynieryjna	NR UPRAWNIEŃ: AU.F–1–4–100/78	NR PRZYN. DO IZBY: DOŚ/IE/1327/03	PODPIS:
ASYSTENTKA PROJEKTANTA:	–	NR UPRAWNIEŃ: –	NR PRZYN. DO IZBY: –	PODPIS:

NR RYS: E3