	Gniazdo wtykowe pojedyncze IP44 230V z bolcem PE
	Gniazdo wtykowe pojedyncze 230V z bolcem PE
	Zestaw PEL: 2x230V ogólne, 2x230 DATA, 2xRJ45 kat.6
CA	Gniazdo wtykowe RTV
CB	Gniazdo wtykowe RJ45 kat. 6
	Puszka z łatwą zaciskową do płyty elektrycznej h=30cm
	Zacisk uziemiający w puszcze łączeniowej podłączony 1qY 6
	Puszka z łatwą zaciskową do zasilania okapu h=220cm
	Wypust zasilający
MSR	Miejscowa szyna uziemiająca
	Unifon
WP	Przycisk oddymiania
WS	Przycisk przewietrzania

wentylator wyciągowy z wyłącznikiem czasowym P=8W, 230V z obw. oświetlenia

Falownik 2 RS5 MSR

Falownik 1 RS5 MSR

Klapa oddymiająca 100x150cm pow.czynna oddym.>0,92m2

Zasilenie klapy oddymiającej z CO

OKNO DO ZAMUROWANIA

POWIĘKSZENIE OKNA było 218/57 jest 218/267

AGRA
firma
DORADZTWO PROJEKTY NADZORY
Łódź, ul. Kopernika 64a/95
tel./fax. 0426338489
info@agrafirma.pl www.agrafirma.pl

NAZWA I ADRES OBIEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU DOMU DZIECKA W CELU PODZIAŁU NA DWA ODRĘBNE BUDYNKI

95-073 GROTNIKI, JEDLICZE A, UL.GRANICZNA 1

INWESTOR:

STAROSTWO POWIATOWE W ZGIERZU
95-100ZGIERZ, UL.SADOWA 6A

TOM:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANŻA:

INSTALACJE ELEKTYRCZNE

NAZWA RYSUNKU:

RZUT PIĘTRA
INSTALACJE GNIAZD

PROJEKTANT :

MGR INŻ.
MICHAŁ SIMIŃSKI
upr.nr: LOD/1439/PWOE/10

SPRAWDZAJĄCY:

MGR INŻ.
RAFAŁ SKOWRON
nr upr. LOD/3024/PBE/16

DATA : 10.2020

SKALA : 1:100

NR RYSUNKU : E -06