


1.	Odpowietznik	1	szt.
2.	Zawór kulowy DN25	3	szt.
3.	Pompa obiegowa DN25, max. H= 4 m, Qobl.= 1,07 m ³ /h, 1~230V/50Hz	1	szt.
4.	Zawór równoważący DN 25 nastawa 34,00%, Qnom. zaworu = 900 l/h	1	szt.
5.	Zawór spustowy DN25	1	szt.
6.	Termomanometr	1	szt.
7.	Zawór trójdrogowy DN15 kvs=1,60	1	szt.
8.	Zawór zwrotny DN25	2	szt.
9.	Filtr mechaniczny DN25	1	szt.



TEMAT:	PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU DOMU DZIECKA W CELU PODZIAŁU NA DWA ODRĘBNE BUDYNKI 95-073 GROTNIKI, JEDLICZE A, UL. GRANICZNA 1 Inwestor: STAROSTWO POWIATOWE W ZGIERZU 95-100 ZGIERZ, UL. SADOWA 6A	AGRA f i r m a DORADZTWO PROJEKTY NADZORY Łódź, ul. Kopernika 64a/95 tel. 0426338489 info@agrafirma.pl www.agrafirma.pl
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Radosław Maciak upr. bud. LOD/1029/POOS/08	DATA: listopad 2020 r.
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Agnieszka Kindl upr. bud. LOD/0172/POOS/04	BRANŻA: instalacje sanitarne
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Jolanta Cieślak mgr inż. Paulina Czubakowska	SKALA: -
RYSUNEK:	SCHEMAT POŁĄCZENIA NAGRZEWNICY WODNEJ	RYS. NR: S-19