

Zebrzydowice, dnia 22.03.2023 r.

GMINA ZEBRZYDOWICE
ul. Ks. A. Janusza 6
43-410 ZEBRZYDOWICE
NIP 5482430901
-IR

IR-Z 11/2023

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 130 000 zł na realizację zadania p.n.: „**Wymiana nawierzchni na placu zabaw na maty przerostowe przy Gminnym Przedszkolu Publicznym oddział w Markłowicach Górnych.**”

W związku z zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w postępowania udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie 1:

Proszę o podanie wymiarów nawierzchni na której ma być ułożona mata przerostowa oraz kształtu (owalny, koło, kwadrat itp.)?

Odpowiedź:

Wymiary nawierzchni to 7,5 x 10 m, kształt prostokątny.

Pytanie 2:

Na jaką głębokości jest ułożona nawierzchnia sypka obecna na placu zabaw?

Odpowiedź:

25 cm.

Pytanie 3:

Czy jest możliwość wjechania na teren Przedszkola mini koparką oraz samochodu typu wywrotka? Jeżeli tak to do ilu ton?

Odpowiedź:

Na teren Przedszkola jest możliwość wjechania mini koparką, nie ma możliwości wjechania samochodami typu wywrotka.

Pytanie 4:

Proszę o podanie koloru mat przerostowych; czarne (tańsze) czy zielone (droższe)?

Odpowiedź:

Kolor czarny.

Pytanie 3:

Czy dopuszczają Państwo zmianę technologii montażu maty przerostowej: rezygnacja z geowłókniny z nasionami trawy i zasianie trawy (nasiona)?

Odpowiedź:

Nie.

z up. WÓJTA

mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta