I. Nawierzchnia jezdni



5 cm - W-wa ścieralna z AC 11S na ruch KR 3 - 4
6 cm - W-wa wiążąca z betonu asfaltowego - AC 16W
7 cm - W-wa podbudowy z betonu asfaltowego - AC 22P
20cm - W-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5
15cm - *Stabilizacja cementem o klasie wytrzymałości C3/4 (B5,0MPa)(z betoniarki)*

h=53cm

Istniejące podłoże gruntowe zagęszczone do Is = 1,00

II. NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW Z KOSTKI BETONOWEJ



8 cm - kostka betonowa grafitowa
3cm - podsypka cementowo - piaskowa
18cm - W-wa *podbudowy z betonu cementowego C6/9*
15cm - *Stabilizacja cementem o klasie wytrzymałości C3/4 (B5,0MPa)(z betoniarki)*

h=44cm

Istniejące podłoże gruntowe zagęszczone do Is = 1,00

III. Nawierzchnia chodników



8cm - *kostka betonowa* szara
5cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
15cm - *Stabilizacja cementem o klasie wytrzymałości C3,0/4,0 (B5,0MPa)(z betoniarki)*

h=28cm

Istniejące podłoże gruntowe zagęszczone do Is = 1,00

IV. Nawierzchnia ciągu pieszo- rowerowego

8cm - *kostka betonowa bezfazowa* szara
5cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
15cm - *Stabilizacja cementem o klasie wytrzymałości C3,0/4,0 (B5,0MPa)(z betoniarki)*

h=28cm

Istniejące podłoże gruntowe zagęszczone do Is = 1,00

Szczegół "A"

Krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej z oporem; ścisk przykrawężnikowy z kostki betonowej gr. 8cm
Skala 1:10



krawężnik betonowy 15x30x100
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
ława betonowa z oporem z betonu *C12/15* (B15) w ilości 0,14m3/m

kostka betonowa gr. 8cm - szara
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
ława betonowa z oporem z betonu *C12/15* (B15) w ilości 0,14m3/m

Szczegół "B"

Krawężnik betonowy 15x22x100 na ławie betonowej z oporem; ścisk przykrawężnikowy z kostki betonowej gr. 8cm
Skala 1:10



krawężnik betonowy 15x22x100
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
ława betonowa z oporem z betonu *C12/15* (B15) w ilości 0,14m3/m

kostka betonowa gr. 8cm - szara
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
ława betonowa z oporem z betonu *C12/15* (B15) w ilości 0,14m3/m

Szczegół "D"

Obrzeże betonowe
Skala 1:10



8 cm - kostka betonowa szara
5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
15cm - *Stabilizacja cementem o klasie wytrzymałości C3,0/4,0 (B5,0MPa)(z betoniarki)*

obrzeże betonowe - 8x30cm
podsypka cementowo - piaskowa
ława betonowa z betonu *C12/15* (B15) w ilości 0,05m3/m

Szczegół "C"

Obrzeże betonowe
Skala 1:10



8 cm - kostka betonowa szara
5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
15cm - *Stabilizacja cementem o klasie wytrzymałości C3,0/4,0 (B5,0MPa)(z betoniarki)*

obrzeże betonowe - 8x30cm
podsypka cementowo - piaskowa
ława betonowa z betonu *C12/15* (B15) w ilości 0,05m3/m

Zakład Projektowo - Usługowy
"TITAN"
64-100 Leszno, ul. Rejtana 40/4

Temat	Przebudowa odcinka ulicy Okrężnej w Lesznie			
Rodzaj opracowania	**SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE**			*Nr rysunku* 4
Stanowisko	*Nazwisko*	*Data*	*Podpis*	
Projektant:	*mgr inż. Wiesław Furmaniak konstr. inż. 1647/94/Lo*	*04.2020*		*Skala* 1 : 50
Sprawdzający:	*mgr inż. Wojciech Furmaniak drogowa WKP/0087/POOD/13*	*04.2020*		