

GMINA WIĄZOWNICA

ul. Warszawska 15
37-522 Wiązownica, woj. podkarpackie
tel./fax. (16) 622 36 31, 622 36 32
NIP 792-20-31-567 REGON 650900364
IZ.271.28.2022

Wiązownica, 26.09.2022 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Nr 10

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego na realizację zadania pn. Budowa trybun sportowych, oświetlenia, bieżni tartanowej, parkingu wraz z wymianą nawierzchni płyty boiska na stadionie portowym w m. Wiązownica

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), w związku ze złożonymi pytaniami o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1

Prosimy o dopuszczenie nawierzchni zgodnej z normą PN-EN 14877:2014. oraz zmianę wymogu certyfikatu IAAF GLASS 1 na Certyfikat World Athletics (dawniej nazywany IAAF). Certyfikat IAAF GLASS 1 nadawany jest profesjonalnym obiektom lekkoatletycznym z bieżnią okólną i nie dotyczy tylko nawierzchni a całego obiektu zaś Certyfikat World Athletics dotyczy tylko bieżni. Projektowany obiekt nie spełnia warunku IAAF GLASS 1 więc bezzasadny jest jego wymóg. Zamawiający w dokumentacji projektowej zamieścił trzy tabele, w tabeli drugiej zawarł wymagane parametry w wąskich widelkach, nawierzchni jednego producenta Conica (w tabeli wymieniony producent, Conipur SP) zaś tabela trzecia (w dziale 6.Kontrola Jakości) wyklucza parametry zawarte w drugiej tabeli. Trzecia tabela w dziale Kontroli Jakości nie dopuszcza nawet lepszych parametrów, tylko narzuca jeden konkretny wynik, co uniemożliwia dopasowanie jakiegokolwiek producenta.

Dodatkowo wymagane parametry pochodzą ze starej rekomendacji ITB z 2006 roku wykonanej dla firmy Conica, część parametrów zgodnie z normą PN-EN 14877:2014 i wymogami World Athletics (IAAF) dziś się nie bada i nikt z dostępnych producentów nie spełni tych warunków.

Odpowiedź:

Potwierdzam.

Odpowiedź w zakresie parametrów i wymagań dla sztucznej trawy została już udzielona w odpowiedzi na wcześniejsze pytania Wykonawców.

Proszę zapoznać się z treścią odpowiedzi nr 8.

Zamawiający informuje ponadto, że w związku z wniesionymi pytaniami oraz udzielonymi odpowiedziami, w celu właściwego przygotowania ofert z uwzględnieniem wprowadzonych zmian, korekt i modyfikacji treści SWZ Zamawiający przedłużył już termin składania ofert.

**Wójt Gminy
Krzysztof Strent**

Otrzymują:

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2. Strona internetowa postępowania – platforma zakupowa
3. a/a