

11.	Zestaw chloratora DDA –kpl.1
10.	Rozdzielnia elektryczna i technologiczna –kpl.1
9.	Powierzniia przewidziana na: – zestaw pompowo–hydroforowy ZH–CR/M 5.15.4/4.0 kW – pompę płuczną TP100–130/4/4.0 kW – rozdzielnię technologiczna zestawu pompowo–hydroforowego – rurociąg tłoczący wodę do sieci wraz z przepływomierzem DN 100 i sterylizatorem UV typ AM3/480W o wyd. 61.0 m3/h
8.	Przepływomierz DN 80 –szt.2
7.	Rozdzielnia pneumatyczna –kpl.1
6.	Zestaw dmuchawy –kpl.1
5.	Zestaw sprężarki KTC 401–250 St/2.4 kW + rezerwowa
4.	Skrzynia kontrolno – pomiarowa –szt.2
3.	Zestaw filtracyjny DN 1400 – odmanganianie –kpl.2
2.	Zestaw filtracyjny DN 1400 – odżelazianie –kpl.2
1.	Zestaw aeracji DN 1000 –kpl.1
Lp.	**Element:**

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W OLSZTYNIE

Obiekt: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Pajewie Wielkim

Adres: m. Pajewo Wielkie gm. Gołymin

Rysunek: Rzut technologii – przebudowa

Nr rys. 6

Opracował: mgr inż. Stefan Pokorski *upr. bud. nr 62/89/OL*

Skala: 1:50

Data: 02.2022

Branża: sanit.