



WYKAZ PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ DO DEMONTAŻU

- | | |
|---|---|
| ① - Aerator centralny Ø800 o poj. 0.9 m ³ - kpl. 1 | ⑥ - Sprężarka WAN-K/3.0kW o wyd. 20 m ³ /h - szt. 1 |
| ② - Hydrofor Ø1400, poj. 4.0 m ³ - kpl. 2 | ⑦ - Rozdzielnia pneumatyczna - kpl. 1 |
| ③ - Filtr Ø1600, I° filtracji - kpl. 1 | ⑧ - Dmuchawa powietrza DR-100T/3.0kW o wyd. 14.4 m ³ /h - szt. 1 |
| ④ - Filtr typ APER 36 PP Ø900, II° filtracji - kpl. 3 | ⑨ - Chlorator C-53 - kpl. 1 |
| ⑤ - Wodomierz MZ Ø80 - szt. 1 | ⑩ - Rozdzielnia technologiczna - kpl. 1 |
| | ⑪ - Skrzynia kontrolno-pomiarowa - szt. 1 |

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W OLSZTYNIE

Obiekt : Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Pajewie Wielkim		Adres : m. Pajewo Wielkie gm. Gołymin
Rysunek : Rzut technologii - inwentaryzacja		
Nr rys. 5	Opracował: mgr inż. Stefan Pokorski <i>upr. bud. nr 62/89/OL</i>	Skala: 1:50
Data: 02.2022		Branża: sanit.