

Świecie dnia: 22.02.2024r.
OD1/RD6/9/2024UL
WEO24E037734

Urząd Gminy w Drzycimiu
ul. Podgórna 10
86-140 Drzycim

W załączeniu przesyłamy 1 egz. planów dotyczących budowy dróg gminnych w miejscowości Gródek: ulica Polna, dostarczonych nam celem uzgodnienia.

Plany należy uważać jako uzgodnione z uwagami:

1. Naniesiono na rysunkach istniejące kable niskiego napięcia Enea Operator.
2. W miejscach skrzyżowań projektowanej inwestycji z istniejącymi kablami energetycznymi, założyć na kable rury ochronne dwudzielne lub istniejące przepusty przedłużyć,
3. Zachować posadowienie i możliwość swobodnego dostępu do istniejących złączy kablowych.
4. Inwestor wystąpi do RD Świecie o wydanie warunków technicznych na przebudowę istniejących linii energetycznych i złączy kablowych w przypadku ich kolizji z inwestycją.
5. Prace przy naszych urządzeniach wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i przed zasypaniem zgłosić do sprawdzenia technicznego.
6. W przypadku konieczności zmian niwelacji terenu skonsultować ten fakt z RD Świecie celem zachowania ułożenia kabli zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Dostarczyć do RD Świecie podkład geodezyjny nowych tras kabli.
8. Uzgodnienie jest ważne do dnia 22.02.2025r.

ENEA Operator Sp. z o.o.
Dyrektor Rejonu Dystrybucji Świecie
Wz.
Krzysztof Gołębiowski
Kierownik Działu Rozwoju i Inwestycji

K/o.:
RD 6-MU/GK