



Pietrowice Wielkie, dnia 02.08.2024r.

OP.271.12.2024

**WYJAŚNIENIA 4
DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” dla Gminy Pietrowice Wielkie

Działając na podstawie art. 284 ust 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do treści SWZ. W związku z tym Zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Z uwagi na nie gwarantowaną dostępność w Europie (brak producenta), modemów komunikacyjnych GSM z możliwością ustawiania komend AT w technologii 5G, oraz faktem, iż te dostawy z różnych przyczyn mogą być zakłócone, czy Zamawiający dopuszcza jako zamiennik zastosowanie modemów komunikacyjnych w technologii 4G?

Odpowiedź:

Dopuszcza się jako zamiennik zastosowanie modemów komunikacyjnych w technologii 4G/LTE.

Sporządzając ofertę przetargową należy uwzględnić powyższe zmiany