

Znak sprawy: NSZ.26.P12.2023.MM

Informacja dla Wykonawców
Pytania i odpowiedzi do Ogłoszenia
dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu na dostawę materiałów
preizolowanych w 2023 roku
PN/12/2023/D

Zamawiający działając zgodnie z pkt. 13.12. Ogłoszenia w związku z otrzymanym od potencjalnego Wykonawcy zapytaniem udziela odpowiedzi jak niżej:

Pytanie:

Proszę o zgodę na zmianę w wymaganiach technicznych systemu na dopuszczenie pracy ciągłej w temperaturze 145°C.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał zmiany Ogłoszenia w zakresie minimalnej temperatury pracy ciągłej. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

Zgodnie z pkt. 13.15. Ogłoszenia wszelkie wprowadzone w Ogłoszeniu zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców i winne być uwzględnione przy składaniu ofert.

Tarnów dn. 24.02.2023 r.

Dariusz
Skotnicki

Elektronicznie
podpisany przez
Dariusz Skotnicki
Data: 2023.02.24
13:30:36 +01'00'

Tadeusz
Sieńczak

Elektronicznie
podpisany przez
Tadeusz Sieńczak
Data: 2023.02.24
13:07:23 +01'00'