



Głogów Małopolski, 17.03.2022 r.

Zn. spr.: SA.270.17.2022

W związku z prowadzonym postępowaniem nr SA.270.17.2022 pn. „Dostawa przewoźnego agregatu prądotwórczego oraz przyczepy transportowej” do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące Opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie:

„Szanowni Państwo,

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, agregaty przewoźne muszą spełniać normy emisji spalin Stage V. Agregat spełniający te normy byłby droższy od agregatu stacjonarnego, który nie spełnia tych norm, o około 20.000 zł netto.

Proszę o potwierdzenie, czy wymagają Państwo spełnienia norm emisji spalin Stage V”.

Odpowiedz:

W odpowiedzi Zamawiający informuje, że używając nazewnictwa „przewoźny agregat prądotwórczy”, zgodnie z normą Europejską obowiązująca od 1 stycznia 2019 r. wymaga normy emisji spalin Stage V.

Przyczepa transportowa która stanowi drugą składową zamówienia, powinna być w pełni kompatybilna z agregatem o którym mowa powyżej.

Jednocześnie informujemy, że powyższe ma charakter wyjaśnienia treści OPZ, które nie skutkują zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu oraz przedłużeniem terminu składania ofert.

Maciej Gawęł
Zastępca Nadleśniczego

(podpisano elektronicznie)