

Pełczyce, 02.02.2024 r.

RIP.271.1.2024

ODPOWIEDZI NA WNIOSEK

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na roboty budowlane pn. : „Budowa przyszkolnej pływalni w Pełczycach”

Zamawiający - Gmina Pełczyce, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września Prawo zamówień publicznych, przekazuje odpowiedzi na wniosek.

Pytanie z dnia 01.02.2024 r.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę projektowanych kanałów wentylacyjnych na kanały ocynkowane lub wykonane z wełny prasowanej np. Climaver przeznaczone do obiektów pływalni?

Odpowiedź:

Przewody wentylacyjne dla magazynów chemii basenowej wykonać z materiału chemoodpornego.

Przewody wentylacyjne dla pozostałych systemów wykonać z blachy ocynkowanej, a kanały wentylacyjne mające kontakt z powietrzem basenowym dodatkowo zabezpieczyć powłokami malarskimi. Kanały należy izolować izolacją zgodnie z dokumentacją.

W imieniu Zamawiającego

Dr Mirosław Kluk – Burmistrz Pełczyc