

OGŁOSZENIE dot. MODYFIKACJI SWZ

Dot. postępowania przetargowego nr 17/2022 Zaprojektowanie i wykonanie instalacji uzdatniania i zagospodarowania biogazu składowiskowego na terenie Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie

Zarząd Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie działając w trybie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych informuje, że dokonał modyfikacji treści specyfikacji warunków zamówienia oraz załączników w zakresie wskazanym poniżej:

1. Załącznik Nr 5 do SWZ – Wzór Umowy**Przed zmianą****§ 15 ust. 15.10.**

Jeśli naprawa urządzeń będzie trwała dłużej niż 7 dni, Wykonawca zobowiązany jest bezpłatnie dostarczyć oraz zainstalować najpóźniej 8 dnia trwania naprawy, na czas trwania naprawy, urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż urządzenie zastępowane tak by zapewnić działanie Instalacji (produkcja energii elektrycznej i ciepłej z biogazu). Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego co do urządzenia zastępczego. Celem dostarczenia urządzenia zastępczego pozostaje zagwarantowanie nieprzerwanej pracy Przedmiotu umowy – przetwarzanie biogazu w energię elektryczną. Wówczas okres użytkowania urządzenia zastępczego nie będzie liczony do biegu terminu naprawy gwarancyjnej.

Po zmianie**§ 15 ust. 15.10.**

Jeśli naprawa urządzeń będzie trwała dłużej niż 7 dni, Wykonawca zobowiązany jest bezpłatnie dostarczyć oraz zainstalować najpóźniej 8 dnia trwania naprawy, na czas trwania naprawy, urządzenie zastępcze o parametrach takich samych jak urządzenie zastępowane tak by zapewnić działanie Instalacji (produkcja energii elektrycznej i ciepłej z biogazu). Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego co do urządzenia zastępczego. Celem dostarczenia urządzenia zastępczego pozostaje zagwarantowanie nieprzerwanej pracy Przedmiotu umowy – przetwarzanie biogazu w energię elektryczną. Wówczas okres użytkowania urządzenia zastępczego nie będzie liczony do biegu terminu naprawy gwarancyjnej.

2. Załącznik Nr 9 do SWZ – Program Funkcjonalno – Użytkowy**Przed zmianą**

(...)

Siarkowodór	H ₂ S	500 – 3500	ppm
-------------	------------------	------------	-----

(...)

Po zmianie

(...)

Siarkowodór	H ₂ S	3500	ppm
-------------	------------------	------	-----

(...)

Sobuczyna, 14.11.2022r.

WICEPREZES

mgr Fryderyk Folchole

PREZES

mgr Robert Kalinowski

Częstochowskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
SOBUCZYNA, ul. Konwaliowa 1
42-263 Wrzosowa
Konto Nr 80 2030 0045 1110 0000 0204 1000
Oddział Operacyjny BGŻ w Częstochowie
iDS 150370893, NIP 573-22-44-750, KRS 0000051070