



Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Ciepłej
Spółka z o.o. w Kielcach
ul. Poleska 37
25-325 Kielce

tel. 41 3684282, fax 41 36884156
e-mail: biuro@mpec.kielce.pl
www: www.mpec.kielce.pl
NIP 657-030-90-80
REGON 290523434

KRS 0000059291
Sąd Rejonowy w Kielcach
X Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy:
39 756 500,00 zł

Kielce, dnia 18.06.2021 r.

INFORMACJA Nr 1

Dotyczy postępowania nr **ZS – 9/TT – 8/I/2021-** na dostawę **3 węzłów cieplnych** dla realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

Zad. 1 – „Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej węzła cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 3 przy ul. Gen. Wł. Andersa w Kielcach.”

Zad. 2 – „Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej węzła cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym bud.-C przy ul. Okrzei/Mostowa w Kielcach.”

Zad. 3 – „Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej węzła cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym bud.-D przy ul. Okrzei/Mostowa w Kielcach.”

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy o treści:

„Zwracam się z prośbą o zamianę urządzeń:

1. Dot. węzła przy ul. Gen. Wł. Andersa:

a. Magnetofiltr kołnierzone MFW (DN 80 pozycja 01 w projekcie oraz DN 65 pozycja 02 w projekcie) z siatką 600 oczek/cm² – firma WIGA nie przyjmuje zamówień do końca 2021 roku, w związku z czym prosimy o zamianę na filtry magnetyczne IFM Infracorr kołnierzone 600 oczek.

b. Filtry siatkowe gwintowane DN 65 oraz DN 40 (pozycja 03 i 04 w projekcie) z siatką 600 oczek/cm² (wymagane dopuszczenie PZH) - proponujemy zamienić na filtr gwintowany magnetyczny IFM Infracorr 310 oczek.

2. Dot. węzła przy ul. Okrzei/Mostowa bud. C:

a. Magnetofiltr kołnierzone MFW (DN 40 pozycja 01 w projekcie oraz DN 50 pozycja 02 w projekcie) z siatką 600 oczek/cm² – firma WIGA nie przyjmuje zamówień do końca 2021 roku, w związku z czym prosimy o zamianę na filtry magnetyczne IFM Infracorr kołnierzone 600 oczek.

3. Dot. węzła przy ul. Okrzei/Mostowa bud.D:

b. Magnetofiltr kołnierzone MFW (DN 32 pozycja 01 w projekcie oraz DN 40 pozycja 02 w projekcie) z siatką 600 oczek/cm² – firma WIGA nie przyjmuje zamówień do końca 2021 roku, w związku z czym prosimy o zamianę na filtry magnetyczne IFM Infracorr kołnierzone 600 oczek.”

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zamianę pod warunkiem, że filtry zamienne będą miały siatkę 600 oczek /cm².

ZATWIERDZIŁ:

Prokurent – Grzegorz Popa

Otrzymują:

- 1) Platforma zakupowa
- 2) TZ a/a