

271.1.5.2023

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, którego przedmiotem jest „**Przebudowa drogi gminnej w Będzitolowie**”.

W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający – Gmina Złotniki Kujawskie, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp”, udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytania:

### **Pytania:**

1. Proszę o wprowadzenie korekty ilości w poz. 2.1.3 i 2.2.1. Zgodnie z tabelą robót w poz. 2.1.3 powinno zostać wykorzystane 745,39 m<sup>3</sup> gruntu pochodzącego z wykopu do wbudowania w nasyp, a w poz. 2.2.1 pozostaje do wbudowania 386,65 m<sup>3</sup> gruntu pochodzącego z wykopu w obrębie całego przebudowywanego odcinka drogi.
2. Proszę o wprowadzenie korekty ilości rur osłonowych do ułożenia – zgodnie z przedmiarem należy ułożyć 46 m, a zgodnie z wykazem zjazdów 69 m.
3. Zgodnie z SST na warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego należy wykonać mieszankę AC16W KR 3. Zgodnie z opisem technicznym droga posiada kategorię KR 1-2. Proszę o wskazanie właściwej kategorii drogi i rodzaju mieszanki do wbudowania.
4. Wykonawca zwraca się z wnioskiem o ograniczenie okresu gwarancji i pielęgnacji na wykonanie nasadzenia zastępcze do 12 m-cy.

### **Wyjaśnienia:**

**Pytania nr 1 i 2** – wprowadza się korekty ilościowe w przedmiarze zgodnie z uwagami przedstawionymi w zapytaniach:

Pozycja 1.5.1. – przyjąć łączną długość rur dwudzielnych 69m

Pozycja 2.1.3. – przyjąć roboty ziemne poprzeczne w ilości 745,39m

Pozycja 2.2.1. – przyjąć formowanie nasypów w ilości 386,65m<sup>3</sup>

**Pytanie nr 3** – przyjąć masy bitumiczne zgodnie z założeniami projektowymi dla kategorii 1-2.

W załączeniu wersja edytowalna kosztorysu ofertowego z wprowadzonymi korektami.

**Pytanie nr 4** – Zamawiający zgadza się na ograniczenie okresu gwarancji i pielęgnacji na wykonanie nasadzenia zastępcze do 12 m-cy.

**Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**

Zatwierdził:  
/-/ WÓJT GMINY  
Złotniki Kujawskie  
mgr Witold Cybulski