

Wrocław, dnia 10.05.2024 r.

nr postępowania: **BZP.2712.5.2024.AP**

Wykonawcy

(informacja zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania)

INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania na realizację zadania pod nazwą: „**Przebudowa budynku WF przy ul. Św. Jadwigi 3/4 we Wrocławiu w celu poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.**”

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) dalej: uPzp, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do przedmiotowego postępowania:

Pytanie nr 8

Proszę o informację, dlaczego zamawiający wymaga spawania konstrukcji stalowej na miejscu? Po pierwsze prace spawalnicze prowadzą do wydzielania toksycznych oparów, gdzie wewnątrz budynku nie będzie jak ich odprowadzić.

Po drugie po pracach spawalniczych konstrukcje trzeba będzie pomalować co będzie prowadziło do wydzielania się toksycznych oparów jak wyżej.

Konstrukcja skręcana została by w pełni sprefabrykowana w certyfikowanym zakładzie prefabrykacyjnym co zaoszczędziło by czas na realizację zadania, zmniejszyłoby uciążliwość dla użytkownika oraz dało by pewność jakości spoin dla dostarczonych elementów.

Mając na uwadze powyższe proszę o zaakceptowanie konstrukcji skręcanej jako równoważnego sposobu jej wykonania. W razie odrzucenia wniosku oferenta proszę o określenie procedury certyfikacji konstrukcji i odbioru odbioru spawów i powłok malarskich wykonywanych na placu budowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje swoje wymaganie dotyczące spawania konstrukcji stalowej. Klatka P.K2 jest wyposażona w system oddymiania, więc na czas wykonywania robót spawalniczych i malarski będzie możliwość zapewnienia przepływu świeżego powietrza.

Konstrukcja szybu windowego musi być zaprojektowana przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami i stanowić integralną część urządzenia. Będzie podlegała odbiorowi przez Urząd Nadzoru Technicznego. Musi więc spełniać, poza warunkami nośności, wszystkie wymagania stawiane przez w/w urząd.

Ponadto Zamawiający informuje, że wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Anna Pawliszyn