



Poznań, dnia 46 maja 2024 r.

**WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

WPZ.52840.137.2024.3.MW

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 105 § 1 w związku z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 – zwanej dalej k. p. a.) w związku z § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 – zwanego dalej rozporządzenie WT budynków), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9 kwietnia 2024 r. (data wpływu do KW PSP w Poznaniu – 10 kwietnia 2024 r.), złożonego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie, ul. Szpitalna 7, 63-600 Kępno, wraz z „**Ekspertyzą techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie, dz. nr 666, obręb Baranów, gm. Żary**” (zwaną dalej Ekspertyzą techniczną), sporządzoną w kwietniu 2024 r. przez rzeczoznawców: budowlanego mgr inż. Ireneusz Łopaciński oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Michał Newlaczyl, z określonym w punkcie 6.1 następującym wskazaniem:

- zapewnienie powietrza uzupełniającego w klatce B przez drzwi zewnętrzne o powierzchni stanowiącej 96 % powierzchni czynnej zamontowanej klapy oddymiającej,

postanawiam

umorzyć postępowanie w sprawie wyrażenia zgody na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż podany w rozporządzeniu WT budynków, **w części** wskazanej powyżej, tj. zapewnienia powietrza uzupełniającego w klatce B przez drzwi zewnętrzne o powierzchni stanowiącej 96 % powierzchni czynnej zamontowanej klapy oddymiającej.

UZASADNIENIE

Pan Sebastian Stanisławski – pełnomocnik strony – skierował wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnienie rozwiązań w trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia WT budynków przedstawionych w Ekspertyzie technicznej.

W treści Ekspertyzy technicznej wskazano m.in. nieprawidłowość dot. zapewnienia powietrza uzupełniającego w klatce B przez drzwi zewnętrzne o powierzchni stanowiącej 96 % powierzchni czynnej zamontowanej klapy oddymiającej.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po rozpatrzeniu wniosku i po analizie załączonej do niego ekspertyzy technicznej, postanowił umorzyć postępowanie administracyjne, wszczęte na powyższy wniosek w ww. części, dotyczącej zapewnienia powietrza uzupełniającego w klatce B przez drzwi zewnętrzne o powierzchni stanowiącej 96 % powierzchni czynnej zamontowanej klapy oddymiającej.

Stwierdzono, że w przedmiotowej Ekspertyzie technicznej zwrócono się o odstąpienie w zakresie zapewnienia powietrza uzupełniającego w klatce B przez drzwi zewnętrzne o powierzchni stanowiącej 96 % powierzchni czynnej zamontowanej klapy oddymiającej, powołując się na § 245 pkt 2 rozporządzenia WT budynków. Zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682) w przypadkach szczególnie uzasadnionych

dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych. Przedmiotowa nieprawidłowość oraz wymagania dotyczące powierzchni drzwi napowietrzających nie zostały jednak ujęte w przywołanym rozporządzeniu WT budynków, a więc nie mogą być przedmiotem odstępstwa.

Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy oraz treść ekspertyzy technicznej, informuję, że tut. organ działając zgodnie z prawem i w granicach prawa, nie znajduje podstaw prawnych do udzielenia odstępstwa lub zajęcia stanowiska w innej formie na obecnym etapie postępowania. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

W pozostałym wnioskowanym zakresie Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej wydał postanowienia nr WPZ.52840.137.2024.2.MW oraz WPZ.52840.137.2024.4.MW.

Ponadto informuję, że niniejsze postanowienie wydane zostało po analizie treści Ekspertyzy technicznej, stanowiącej załącznik do postanowienia Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nr WPZ.52840.137.2024.2.MW.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznań, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Jacek Strużyński



Otrzymują:

1. Pan Sebastian Stanisławski – Pełnomocnik
ul. Ciepła 15a/27
50-524 Wrocław
2. aa.