

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania

„Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej” w formule zaprojektuj i wybuduj

Znak sprawy: ZP/44/ZCO/2024

Działając zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Zestaw pytań nr 1

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy ująć w wycenie dostawy i montażu sprzętu:

- Medycznego specjalistycznego, na stałe związany z budynkiem
- Medycznego specjalistycznego, nie na stałe związany z budynkiem
- Biurowego
- Zaplecza socjalo-szatniowego
- Instalacyjny
- Techniczny
- Inny niezbędny dla funkcjonowania oddziału SOR

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SWZ w wycenie nie należy uwzględniać medycznego sprzętu specjalistycznego związanego na stałe z budynkiem (nie dotyczy instalacji gazów medycznych), medycznego sprzętu specjalistycznego niezwiązanego na stałe z budynkiem za wyjątkiem n/w:

- Zamawiający, informuje, iż wymaga zamontowania dla każdego stanowiska w danym obszarze lampy operacyjnej jednoczaszowej LED (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie SOR-u).
- Zamawiający, informuje, iż wymaga zamontowania dla każdego stanowiska w danym obszarze kolumnę anestezjologiczną jednoramienną (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie SOR-u).

Ponadto Zamawiający wskazuje, że wykonanie niezbędnych do funkcjonowania sprzętu medycznego instalacji winno zostać uwzględnione w ofercie.

Należy natomiast uwzględnić w wycenie stałe zabudowy meblowe zaplecza socjalnego, części medycznej, biurowego i innego niezbędnego dla funkcjonowania SOR. W wycenie należy ująć armaturę, elementy wyposażenia technicznego zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że powyższy sprzęt ma być tylko ujęty w zakresie projektowym?

Odpowiedź:

Cały sprzęt wymieniony w pytaniu nr 1 ma zostać uwzględniony w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 3

Wg PFU s.17 jest zapis: „Wykonawca winien do ofert złączyć harmonogram robót ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania prac na działającym / pracującym obiekcie”. Prosimy o potwierdzenie, że na etapie składania oferty nie należy załączać Harmonogramu.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ w ramach postępowania nr ZP/44/ZCO/2024 44_Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej” w formule

zaprojektuj i wybuduj, zapis z PFU s. 17 brzmi: *Wykonawca winien przygotować harmonogram robót ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania prac na działającym / pracującym obiekcie – zgodnie z SWZ.*

W związku z powyższym nie ma obowiązku dołączania do oferty przedmiotowego harmonogramu robót.

Pytanie nr 4

Wg PFU s.41 odnośnie technologii jest zapis: „Do oferty należy załączyć dokument potwierdzający takie uprawnienia serwisu”. Prosimy o potwierdzenie, że na etapie składania oferty nie należy załączać tego typu dokumentów.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ w ramach postępowania nr ZP/44/ZCO/2024 44_Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej” w formule zaprojektuj i wybuduj zapis z PFU s. 41 pkt. 2.3.2. dot. wyposażenia montowanego na etapie budowy – technologia, brzmi: *Wyposażenie to musi pochodzić od firm posiadających na terenie Polski autoryzowane przez producenta serwis prowadzące samodzielnie naprawy tych urządzeń.*

W PFU brak zapisów dot. konieczności załączania do oferty dokumentów potwierdzających uprawnienia autoryzowanego na terenie Polski serwisu do samodzielnej naprawy urządzeń.

Pytanie nr 5

Czy na tym etapie przetargu są prace przy elewacji? Jeśli tak to jakie?

Odpowiedź:

W zakresie robót elewacyjnych należy ująć koszty robót mogących wyniknąć w trakcie wymiany stolarki okiennej i odwodnienia dachu.

Pytanie nr 6

Czy instalacja poczty pneumatycznie jest w zakresie przetargu?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że instalacja poczty pneumatycznie jest w zakresie przetargu.

Pytanie nr 7

Prosimy o wskazanie pomieszczeń, w których Zamawiający przewiduje zastosowanie urządzeń radiologicznych.

Odpowiedź:

Ilość i lokalizacja pomieszczeń radiologicznych będzie wynikać z projektu wykonanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego.

Branża Elektryczna:

Pytanie nr 8

Czy w ofercie uwzględnić wymianę agregatu prądotwórczego z GV450 na CV700?

Odpowiedź:

Zakres robót instalacyjnych będzie określał Projekt instalacji elektrycznej który wchodzi w zakres dokumentacji budowlanej która jest częścią zadania.

Zamawiający, informuje, iż jest w posiadaniu dwóch agregatów prądotwórczych typu GD690 i GPV550.

Pytanie nr 9

Prosimy o potwierdzenie że w ofercie należy ująć tylko rozdzielnice piętrowe? (dla Piwnicy OTP2, OTR2 oraz OTU2 i dla Parteru TP1, TR1, TU1, TP2, TR2 i TU2).

Odpowiedź:

Zakres robót instalacyjnych będzie określał Projekt instalacji elektrycznej, który wchodzi w zakres dokumentacji budowlanej, która jest częścią zadania i podlega ocenie/akceptacji Zamawiającego.

Zamawiający informuje, iż obiekt posiada rozdzielnicę główną, a zasilanie w poszczególnych obszarach jest na zasadzie rozdzielni piętrowych (szachtów).

Pytanie nr 10

Czy w ofercie należy ująć certyfikowany wyłącznik prądu, czy tylko przyciski PWP?

Odpowiedź:

Zakres robót instalacyjnych będzie określał Projekt instalacji elektrycznej, który wchodzi w zakres dokumentacji budowlanej, która jest częścią zadania i podlega ocenie/akceptacji Zamawiającego.

Pytanie nr 11

W inwentaryzacji opisano o zmianie lokalizacji Rozdzielnic Główniej oraz RUPS, prosimy o potwierdzenie że w zakresie oferty nie należy ująć zmiany lokalizacji tych rozdzielnic?

Odpowiedź:

Zakres robót instalacyjnych będzie określał Projekt instalacji elektrycznej, który wchodzi w zakres dokumentacji budowlanej, która jest częścią zadania i podlega ocenie/akceptacji Zamawiającego.

Pytanie nr 12

Prosimy o potwierdzenie że z UPS1.3 zrezygnowano całkowicie i nie należy uwzględnić go w ofercie?

Odpowiedź:

Zakres robót instalacyjnych będzie określał Projekt instalacji elektrycznej, który wchodzi w zakres dokumentacji budowlanej, która jest częścią zadania i podlega ocenie/akceptacji Zamawiającego. W ofercie należy uwzględnić UPS dla SORu. Zamawiający informuję, iż obecnie jest w posiadaniu dwóch UPS 60 kVA niesprawnych wraz z całą instalacją towarzyszącą.

Pytanie nr 13

Prosimy o informację czy centrale SSP, SSWiN oraz szafy PPD-01 oraz PPD-02 należy przenieść do pomieszczenia zgodnie z projektem?

Odpowiedź:

Zakres robót instalacyjnych będzie określał Projekt instalacji elektrycznej, który wchodzi w zakres dokumentacji budowlanej, która jest częścią zadania i podlega ocenie/akceptacji Zamawiającego.

Pytanie nr 14

Czy należy przenieść centrale oddymienia zgodnie z projektem?

Odpowiedź:

Zakres robót instalacyjnych będzie określał Projekt instalacji elektrycznej, który wchodzi w zakres dokumentacji budowlanej, która jest częścią zadania i podlega ocenie/akceptacji Zamawiającego.

Pytanie nr 15

Prosimy o potwierdzenie że prace zewnętrzne elektryczne są wyłączone z zakresu opracowania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje konieczności robót zewnętrznych, chyba że ich konieczność będzie wynikać z projektu sporządzonego przez Wykonawcę.

Pytanie nr 16

Prosimy o potwierdzenie o zmianie projektu budowlanego zamiennego dla parteru Segmentu A z przychodni na SOR?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż udostępnienie projektu zamienny ma na celu zapoznanie się Wykonawców z architekturą budynku. Zamawiający planuje w segmencie „A” budowę SORu w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Pytanie nr 17

Prosimy o potwierdzenie że ofertę wycenić na podstawie dla Piwnicy, rysunek nr 8 o symbolu 171-BDZ-PB-VII-1P/Z z projektu budowlanego zamiennego z roku 2013 oraz dla Parteru należy przyjąć koncepcję rozwiązania dla SOR ze strony 30 z Załącznika nr 4 do SWZ_PFU SOR?

Odpowiedź:

Zakres robót będzie określała dokumentacja budowlana, która jest częścią zadania i która podlega ocenie/akceptacji przez Zamawiającego.

Pytanie nr 18

Prosimy o informację w których pomieszczeniach należy przewidzieć instalację AudioVideo, oraz jakie elementy wchodzi w skład instalacji AV?

Odpowiedź:

Zakres robót instalacyjnych będzie określał Projekt instalacji elektrycznej, który wchodzi w zakres dokumentacji budowlanej, która jest częścią zadania i podlega ocenie/akceptacji Zamawiającego.

Pytanie nr 19

Prosimy o informację czy jest możliwość podłączenia się do Centrali SSP oraz SSWiN które są zamontowane na budynku, bądź rozbudowę ich o dodatkowe moduły czy należy przyjąć nowe osobne centrale dla zakresu opracowania?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza możliwość podłączenia do istniejącej Centrali SSP. GW WINIEN W RAMACH INWESTYCJI, WYKONAĆ TAKŻE INWENTARYZACJĘ INSTALACJI, NA POTRZEBY PROJEKTU

Pytanie nr 20

Prosimy o informację czy na obiekcie znajdują się zainstalowany system BMS? Jak tak prosimy o informację o parametrach/producentach. Jeżeli nie to czy system BMS należy uwzględnić dla danego zakresu opracowania?

Odpowiedź:

Zamawiający jest w posiadaniu systemu - BMS (wizualizacji budynku) opartego na oprogramowaniu JnduSoft Web Studio v 6.1.

Pytanie nr 21

Prosimy o podanie producenta oraz modeli opraw oświetleniowych.

Odpowiedź:

Zakres robót instalacyjnych będzie określał Projekt instalacji elektrycznej, który wchodzi w zakres dokumentacji budowlanej, która jest częścią zadania i podlega ocenie/akceptacji Zamawiającego.

Zamawiający informuje, iż obecnie na obiekcie są zamontowane oprawy oświetleniowe awaryjne producenta Beghelli.

Pytanie nr 22

Czy w ofercie należy uwzględnić system telefonów VOIP? Jak tak to w jakich pomieszczeniach?

Odpowiedź:

Zakres robót instalacyjnych będzie określał Projekt instalacji elektrycznej, który wchodzi w zakres dokumentacji budowlanej, która jest częścią zadania i podlega ocenie/akceptacji Zamawiającego.

GW WINIEN W RAMACH INWESTYCJI, WYKONAĆ TAKŻE INWENTARYZACJĘ INSTALACJI, NA POTRZEBY PROJEKTU.

Pytanie nr 23

Czy w ofercie należy uwzględnić system interkomowy? Jak tak to w jakich pomieszczeniach?

Odpowiedź:

Zakres robót instalacyjnych będzie określał Projekt instalacji elektrycznej, który wchodzi w zakres dokumentacji budowlanej, która jest częścią zadania i podlega ocenie/akceptacji Zamawiającego.

GW WINIEN W RAMACH INWESTYCJI, WYKONAĆ TAKŻE INWENTARYZACJĘ INSTALACJI, NA POTRZEBY PROJEKTU.

Pytanie nr 24

Czy w ofercie należy uwzględnić system RTV? Jak tak to w jakich pomieszczeniach?

Odpowiedź:

Zakres robót instalacyjnych będzie określał Projekt instalacji elektrycznej, który wchodzi w zakres dokumentacji budowlanej, która jest częścią zadania i podlega ocenie/akceptacji Zamawiającego.

GW WINIEN W RAMACH INWESTYCJI, WYKONAĆ TAKŻE INWENTARYZACJĘ INSTALACJI, NA POTRZEBY PROJEKTU.

Pytanie nr 25

Czy w zakresie oferty wchodzi instalacje OZE, takie jak pompa ciepła i fotowoltaika?

Odpowiedź:

Zakres robót instalacyjnych będzie określał Projekt instalacji elektrycznej, który wchodzi w zakres dokumentacji budowlanej, która jest częścią zadania i podlega ocenie/akceptacji Zamawiającego.

Pytanie nr 26

Prosimy o informację czy istniejące szafy RACK są w pełni wyposażone czy należy je rozbudować aby włączyć do nich obecny zakres prac?

Odpowiedź:

Infrastruktura sieciowa obejmuje istniejącą już instalację w razie rozbudowy instalacji sieciowej wymagana będzie rozbudowa również szaf rack w zależności od projektu. GW WINIEN W RAMACH INWESTYCJI, WYKONAĆ TAKŻE INWENTARYZACJĘ INSTALACJI, NA POTRZEBY PROJEKTU.

Zestaw pytań nr 2**Pytanie nr 1**

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę treści zapisów odnośnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5% na 2% lub 3% ceny ofertowej brutto

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ.

Zestaw pytań nr 3**Pytanie nr 1**

Prosimy o podanie producenta aktualnego użytkowanego systemu poczty pneumatycznej, który ma być rozbudowany, a rozumiemy, że rozszerzenie technologii poczty pneumatycznej ma być w pełni kompatybilne oraz należyce certyfikowane z aktualnym systemem?

Odpowiedź:

Obecnie funkcjonujący w Szpitalu system poczty pneumatycznej jest produkcji firmy SUMETZBERGER. Projektowany w ramach inwestycji system poczty pneumatycznej musi być w 100 % kompatybilny z istniejącą pocztą pneumatyczną funkcjonującą w Szpitalu.

Zestaw pytań nr 4**Pytanie nr 1**

Proszę o potwierdzenie, że w wycenie nie należy uwzględniać medycznego sprzętu specjalistycznego związanego na stałe z budynkiem (nie dotyczy instalacji gazów medycznych) oraz medycznego sprzętu specjalistycznego niezwiązanego na stałe z budynkiem. Należy natomiast uwzględnić stałe zabudowy meblowe zaplecza socjalnego, części medycznej, biurowego i innego niezbędnego dla funkcjonowania SOR.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SWZ w wycenie nie należy uwzględniać medycznego sprzętu specjalistycznego związanego na stałe z budynkiem (nie dotyczy instalacji gazów medycznych), medycznego sprzętu specjalistycznego niezwiązanego na stałe z budynkiem za wyjątkiem n/w:

- Zamawiający, informuje, iż wymaga zamontowania dla każdego stanowiska w danym obszarze lampy operacyjnej jednoczasowej LED (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie SOR-u).
- Zamawiający, informuje, iż wymaga zamontowania dla każdego stanowiska w danym obszarze kolumnę anestezjologiczną jednoramienną (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie SOR-u).

Ponadto Zamawiający wskazuje, że wykonanie niezbędnych do funkcjonowania sprzętu medycznego instalacji winno zostać uwzględnione w ofercie.

Należy natomiast uwzględnić w wycenie stałe zabudowy meblowe zaplecza socjalnego, części medycznej, biurowego i innego niezbędnego dla funkcjonowania SOR. W wycenie należy ująć armaturę, elementy wyposażenia technicznego zgodnie z SWZ.

Treść udzielonych odpowiedzi stanowi integralną część SWZ.

Zatwierdził
Kierownik Zamawiającego

.....
Dyrektor
Marzena Kula