



UWAGI:

Zakres prac przewiduje zastosowanie istniejących pomp cyrkulacyjnych i ładujących (demontaż i montaż zasilania) , projektuje się wymianę zaworów , filtrów , dodatkowy montaż manometrów i termometrów oraz wymianę wodomierza na DN25 .
Należy wymienić kolektor zasilający na nowy ocynkowany oraz zdemontować i zamontować czujniki temperatury dla automatyki węzła.
Należy wymienić istniejący wymiennik Jad 3.18 XK , oraz anodę antykorozyjną w zbiorniku .
Należy wymienić istniejący zawór bezpieczeństwa DN32 / DN40 syr

INWESTO Zenon Solczak Aleja 3-go Maja 20 lok.1 05-120 Legionowo		Nazwa i adres obiektu Projekt Techniczny - Remont instalacji wodociągowej branża sanitarna Budynek nr 3 KG PSP, Warszawa, ul. Podchorążych 38		
Zawartość arkusza		Schemat połączenia wymiennika w węźle cieplnym		
Data 05.07.2021r.	Opracowali: mgr inż. Piotr Krzemiński mgr inż. Joanna Kucharska inż. Joanna Gańko	Nr upr. bud.: Wa-119/02	Podpis:	Nr arkusza S-06
Skala 1:100				