

Zielona Góra, 08 czerwca 2022 r.

Adresaci według rozdzielnika

RZIZG.SZP.264.12.2022

Dotyczy: spr. nr 27/EN/25020/2022


W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy dotyczące wyjaśnienia treści Ogłoszenia w postępowaniu pn. „**Roboty budowlane związane z budową sieci wodociągowej i hydrantowej oraz zbiorników ppoż. w ramach zadania nr 25020 pn. „Przebudowa sieci wodno – kanalizacyjnej i zewnętrznej instalacji hydrantowej wraz z przebudową dróg i placów” w Żaganiu**” - Spr. nr 27/EN/25020/2022 niniejszym przesyłam treść pytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie 1: W treści ogłoszenia o wszczęciu postępowania w sprawie zamówienia jw. Zamawiający w rozdziale „Warunki udziału w postępowaniu” w punkcie „Warunek zdolności technicznej i zawodowej” wskazał koniecznym do wykonania przez oferentów min. dwie roboty w zakresie przebudowy lub budowy sieci wodociągowej o długości min. 3000 m każda.

Czy Zamawiający dopuszcza spełnienie wspomnianego powyżej warunku udziału w postępowaniu w przypadku wykonania przez oferenta:

- sieci wodociągowej o długości: 4147,2 m,
- sieci wodociągowej o długości: 2719,5 m oraz instalacji kanalizacji przemysłowej tłocznej o długości 997,0 m – (sieć tłoczna co do wykonawstwa oraz zasady działania jest zbliżona do sieci wodociągowej) co łącznie daje długość 3716,5 m..

Odpowiedź: Zamawiający w takiej sytuacji uzna warunek za spełniony z uwagi na adekwatną technologię wykonania obu sieci (wodociągowej oraz kanalizacji tłocznej).

SZEF


wz. płk Janusz M. PIENIAŻEK