

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu
ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań
tel. 61 854 51 00, faks 61 852 39 23

Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień
e-mail: uzgodnienia.poznan@psgaz.pl



**Urząd Miejski w
Zdunach**
ul. Rynek 2
63-760 Zduny

Wasz znak: GT.6733.6.2023
Nasz znak: PSGPO.ZMSM.763.5002.104990.23

Poznań, 30.08.2023 r.

Dot.: dz. nr 758 obrębu Baszków oraz dz. 32, 155 obrębu Bestwin,
położonych w gminie Zduny

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 22.08.2023 r., znak GT.6733.6.2023, w sprawie jw. informujemy, że co do treści przedłożonej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nie zgłasza się jakichkolwiek uwag. Podkreślamy, że na obszarze inwestycji wskazanym we wniosku zlokalizowana jest, należąca do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., sieć gazowa średniego ciśnienia – gazociąg dn 63PE wraz z przyłączami gazowymi dn 32PE. Przedmiotowa sieć gazowa została wybudowana przed 2001 r.

W związku z powyższym planowane obiekty budowlane należy zlokalizować z zachowaniem minimalnych odległości pionowych i poziomych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640 z 2013).

Zgodnie z tabelą nr 2 na stronie 34. Rozporządzenia, szerokość strefy kontrolowanej do przewodów kanalizacyjnych, kanałów sieci ciepłej, wodociągów, kanalizacji kablowej i innych kanałów niemających połączenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt względem przedmiotowej sieci wynosi 2,0 m, a więc po 1,0 m na stronę licząc od osi gazociągu.

Co do zasady PSG sp. z o.o nie opiniuje branżowo spraw, które podlegają uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021 poz. 1990 ze zm.). W związku z powyższym projekt budowy sieci/przyłącza wodociągowego, telekomunikacyjnego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej należy złożyć na Naradę Koordynacyjną prowadzoną przez właściwe miejscowo Starostwo Powiatowe, celem pozytywnego uzgodnienia.

Dodatkowo informujemy, że na obszarze inwestycji zlokalizowane są gazociągi wysokiego ciśnienia DN 500stal. i DN 1000stal. , których operatorem nie jest PSG sp. z o.o.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień


Mateusz Haremski

Opracowała: Żaneta Stachowiak
Specjalista ds. Zarządzania Majątkiem Sieciowym
kontakt: tel. 61 854 53 50
e-mail: zaneta.stachowiak@psgaz.pl