

Krotoszyn, dnia 05.06.2024 r.

PZD.252.20.2024

## Wykonawcy

Dotyczy:

**„Podwójne powierzchniowe utrwalenie dróg powiatowych na terenie Powiatu Krotoszyńskiego:**

W postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

### 1. Pytanie:

SST D-05.03.08b Nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utrwalana oraz kosztorys podają zastosowanie kruszywa 5/8mm. Obecnie w sprzedaży dostępne jest jedynie kruszywo 4/8mm. W związku z powyższym czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie kruszywa 4/8mm zamiast kruszywa 5/8mm przy jednoczesnym spełnieniu wymagań zawartych w w/w rozdziale SST.

### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa 4/8mm.

DYREKTOR  
Powiatowego Zarządu Dróg  
*Krzysztof Jelinowski*  
mgr Krzysztof Jelinowski