

**Uwagi do Projektu aranżacji wnętrz pomieszczeń na I piętrze Domu Studenckiego
nr 1 autorstwa mgr inż. arch. Piotra Dominiaka z sierpnia 2022 roku**

- 1) Ilość opraw oświetleniowych do zamontowania na korytarzu I piętra ujęta w projekcie jest błędna, w rzeczywistości nowych opraw oświetleniowych będzie 6 w holu, 4 na klatkach schodowych K1, K2, K3 oraz 24 w korytarzu od klatki schodowej K1 do drzwi świetlicy.
- 2) Ilość obniżeń na suficie korytarza I piętra ujęta w projekcie jest błędna, w rzeczywistości do wykonania jest 8 obniżeń między klatkami K1 a K2 oraz 8 obniżeń między klatkami K2 a K3.
- 3) Zamawiający wymaga zastosowania szyb matowych/szronionych dla wszystkich kabin prysznicowych montowanych w łazienkach pomieszczeń I piętra DS-1.