



Trzebciny, dnia 27.03.2023

Zn.spr.: S.270.6.2023

dot. postępowania numer S.270.6.2023 nie podlega ustawie z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710) na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: Przebudowa nawierzchni drogi leśnej pożarowej numer 19”

Zamawiający udzielił odpowiedzi na zadane pytania:

- **Pytanie 1.** Czy Zamawiający posiada i udostępni mapę zasadniczą dla przebudowywanej drogi?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie posiada mapy zasadniczej dla przebudowywanej drogi.

- **Pytanie 2.** Czy Zamawiający oczekuje wykonania opracowania na mapie do celów projektowych?

**Odpowiedź:** Wyłącznie jeżeli jest ona niezbędna do uzyskania pozwolenia lub/i zgłoszenia na budowę.

- **Pytanie 3.** Jaki przekrój (szerokość) ma mieć przebudowywana droga?

**Odpowiedź:** Szerokość jezdni winna wynosić minimum 3 m, spełniając resztę wymagań technicznych.

- **Pytanie 4.** Czy Zamawiający oczekuje wykonania badań podłoża i opracowania opinii geotechnicznej. Jaki zakres dokumentacji ma być wg. Zamawiającego?

**Odpowiedź:** Wyłącznie jeżeli jest ona niezbędna do uzyskania pozwolenia lub/i zgłoszenia na budowę.

- **Pytanie 4.** Jaką nawierzchnię mają mieć place utwardzone do składowania drewna??

**Odpowiedź:** Warstwa podbudowy i górna KŁMS odpowiedniej frakcji.

Z poważaniem  
Piotr KASPRZYK  
Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/

Sprawę prowadzi: RÓŻA PRĄDZYŃSKA, tel.: 523341014, e-mail: roza.pradzynska@torun.lasy.gov.pl

