

IZP.271.18.3.2020

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „**Modernizacja stadionu miejskiego w Nasielsku**”.

- A. Zamawiający działając w oparciu o art. 38 ust. 1 pkt. 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) koryguje udzielone pismem z dnia 18.11.2020r nr referencyjny IZP.271.18.2.2020 odpowiedzi.
- B. Zmienia się odpowiedź na pytanie nr 18, a mianowicie :
przed zmianą było

Pytanie 18

Czy Zamawiający zaakceptuje system równoważny do wymaganych wariantów ze sztucznej trawy o parametrach poniżej:

- Metoda produkcji: tuftowana
- Wysokość włókna: 60mm +/-5%
- Skład włókna - 100% polietylen (PE)
- Rodzaj i przekrój włókna pierwszego: min. 60 mm, 100% polietylen, monofilowe o kształcie rombu lub elipsy z rdzeniem, dtex min. 13 000, grubość min. 350 mikronów
- Rodzaj i przekrój włókna drugiego: min. 60 mm, 100% polietylen, fibrylowane proste, dtex min. 5 000; grubość min. 100 mikronów
- Dtex: min. 18 000
- Waga włókna: 1 900 gr/m²
- Podkład: lateksowy
- Ilość pęczków: min. 7 900 /m²
- Ilość włókien: min. 110 000 /m²
- Waga całkowita : min. 3 220 gr/m²
- Przepuszczalność wody dla kompletnego systemu: > 2000mm/h
- Siła wyrywania pęczka - po starzeniu : min. 48 N
- Wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu - min. 170 N/100mm
- Kolor włókien: zielony w minimum dwóch odcieniach

Podkład shock-pad – typ e-layer (EL) wykonywany na miejscu (in situ)

- Grubość min. 20 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wymienione powyżej parametry jako równoważne.

po zmianie jest

Pytanie 18

Czy Zamawiający zaakceptuje system równoważny do wymaganych wariantów ze sztucznej trawy o parametrach poniżej:

- Metoda produkcji: tuftowana
- Wysokość włókna: 60mm +/-5%
- Skład włókna - 100% polietylen (PE)
- Rodzaj i przekrój włókna pierwszego: min. 60 mm, 100% polietylen, monofilowe o kształcie rombu lub elipsy z rdzeniem, dtex min. 13 000, grubość min. 350 mikronów
- Rodzaj i przekrój włókna drugiego: min. 60 mm, 100% polietylen, fibrylowane proste, dtex min. 5 000; grubość min. 100 mikronów
- Dtex: min. 18 000
- Waga włókna: 1 900 gr/m²
- Podkład: lateksowy
- Ilość pęczków: min. 7 900 /m²
- Ilość włókien: min. 110 000 /m²
- Waga całkowita : min. 3 220 gr/m²
- Przepuszczalność wody dla kompletnego systemu: > 2000mm/h
- Siła wyrywania pęczka - po starzeniu : min. 48 N
- Wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu - min. 170 N/100mm
- Kolor włókien: zielony w minimum dwóch odcieniach

Podkład shock-pad – typ e-layer (EL) wykonywany na miejscu (in situ)

- Grubość min. 20 mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania zaproponowanego w pytaniu.

W celu poszerzenia konkurencyjności w SIWZ podane są 3 warianty sztucznej trawy piłkarskiej, różnych producentów i zamawiający będzie wymagał sztuczną trawę zgodną z wariantami podanymi z SWIZ wraz z wymaganymi dokumentami .

- C. Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- D. Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

- *Burmistrz Nasielska -
mgr Bogdan Ruszkowski*

