



W-1.43.2.59.2024 *L.AW*
Dot. 068/24

068/24

Warszawa, dnia *15*.04.2024 r.

<https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw>

dotyczy postępowania na:

**Remont drogi wojewódzkiej nr 754 w km 46+750 do km 47+200 gmina Solec nad Wisłą
oraz od km 54+240 do km 56+740 gmina Lipsko, powiat lipski, województwo mazowieckie
– nr postępowania 068/24**

Działając na podstawie **art. 284 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 6 oraz art. 286 ust. 1, ust. 6 i ust. 7** ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie uprzejmie Państwa informuje, iż otrzymał zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi.

Pytanie 4

Z uwagi na ryczałtowy charakter rozliczenia i brak dokumentacji, prosimy o potwierdzenie, że ilości przedmiarowe są wiążące.

Odpowiedź 4:

Zamawiający potwierdza, że podstawą wyceny są ilości i opisy zawarte w przedmiarze robót dla zadania jw.

Pytanie 5

Prosimy o wyłączenie z okresu gwarancyjnego dla całego zadania oznakowania cienkowarstwowego i skrócenie długości okresu gwarancji dla oznakowania cienkowarstwowego do 12 miesięcy.

Odpowiedź 5:

Okres rękojmi na oznakowanie poziome jest zgodny z zapisem SWZ część V, pkt. III.3.3. i wynosi 12 miesięcy dla oznakowania cienkowarstwowego.

Pytanie 6

Prosimy o podanie wytrzymałości siatki przeciwspekaniowej.

Odpowiedź 6:

Zamawiający informuje, że wytrzymałość siatki przeciwspekaniowej na rozciąganie powinna wynosić min. 70kN/m.

Pytanie 7

Prosimy o podanie schematu zbrojenia ścianek czołowych.

Odpowiedź 7:

Zamawiający informuje, że zbrojenie ścianek czołowych przepustów należy wykonać jako podwójną kratę z pręta stalowego \emptyset 10 mm o rozstawie co 15 cm.

Pytanie 8

Prosimy o podanie w jakiej konstrukcji ma być wykonane odtworzenie nawierzchni nad przepustami.

Odpowiedź 8:

Zamawiający informuje, że do odtworzenia nawierzchni nad przepustami należy przyjąć następującą konstrukcję: podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych masa AC22P 35/50 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 8cm; podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy 20 cm; ulepszone podłoże z mieszanki związanej 0,8 cem. C1,5/2, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm.

Pytanie 9

W związku z tym, że dla kruszywa frakcji 0/63 kopalnie nie deklarują wskaźnika piaskowego SE >40 prosimy o zmianę wymaganego parametru na SE>30.

Odpowiedź 9:

Zamawiający informuje, że nie zmienia parametru wskaźnika piaskowego i pozostawia SE>40.



068/24

Pytanie 10

Prosimy o doprecyzowanie czy 210 m2 rozbiórki istniejącej konstrukcji jezdni dla odcinka A i 850 m2 dla odcinka B dotyczy wymiany na całej szerokości jezdni czy lokalne przełomy?

Odpowiedź 10:

Zamawiający informuje, że rozbiórka istniejącej konstrukcji jezdni w ilości 210 m2 na odcinku A i w ilości 850 m2 na odcinku B dotyczy lokalnych przełomów.

Pytanie 11

Prosimy o podanie parametrów PEO.

Odpowiedź 11:

Zamawiający przewiduje wykonanie punktowych elementów odblaskowych (PEO) jako dwukierunkowe z tworzyw sztucznych o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne, przyklejane – DPT-3

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie uprzejmie Państwa informuje, iż w związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania do SWZ zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

Dotychczasowe brzmienie SWZ w rozdziałach:

Rozdział XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **16.05.2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Sposób i termin składania ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **17.04.2024 r. do godz. 08:00**

Otwarcie ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi dnia **17.04.2024 r. o godzinie 10:00**, za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Powinno być:

Rozdział XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **21.05.2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Sposób i termin składania ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **22.04.2024 r. do godz. 08:00**

Otwarcie ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi dnia **22.04.2024 r. o godzinie 09:00**, za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

W związku z powyższym wymagane wadium w przedmiotowym postępowaniu musi być wniesione do dnia **22.04.2024 r. do godz. 08:00** i obejmować okres uwzględniający przesunięty termin składania ofert. **Informacje dotyczące wadium pozostają zgodne z rozdziałem XVI Części I SWZ.**

Opublikowane odpowiedzi są wiążące i dotyczą wszystkich uczestników postępowania.

Dyrektor
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

Grzegorz Obłętowski