

Czernikowo, dnia 19.02.2024 r.

IWP.271.1.2.1.7.2024

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pn. Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury technicznej na terenie Gminy Czernikowo opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.02.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00097153/01.

**Wyjaśnienia treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

1. Pytanie

W projekcie technicznym dla SUW Czernikowo istnieje zapis „ instalacje fotowoltaiczną wyposażyć w mechanizm, który po wyłączeniu zasilania AC rozłączy lub obniży napięcie DC do napięcia bezpiecznego”. W jakim celu jest tu stosowanie wyłącznika przeciwpożarowego, skoro nie wchodzimy do żadnego z obiektów prądem stałym z modułów oraz wymagania ochrony przeciwpożarowej nie przewidują takie rozwiązania? Zastosowanie wyłącznika obniżającego napięcie jest w tym przypadku zbędne, kosztotwórcze.

Wyjaśnienie nr 1:

Zamawiający wymaga wykonania zgodnie z projektem technicznym.

Zamawiający informuje, że pytanie oraz udzielona odpowiedź stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Przemysław Pujer
Przewodniczący Komisji Przetargowej