

Czernikowo, dnia 13.02.2024 r.

IWP.271.1.2.1.3.2024

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pn. Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury technicznej na terenie Gminy Czernikowo opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.02.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00097153/01.

**Wyjaśnienia treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

1. Pytanie

Czy Zamawiający wyraża zgodę na montaż falowników stringowych w lokalizacji Urząd Gminy w Czernikowie?

Wyjaśnienie nr 1:

Zamawiający dopuszcza możliwość montażu falownika stringowego dla modułów fotowoltaicznych zamontowanych na dachu budynku Urzędu Gminy Czernikowo. Z uwagi na montaż modułów na różnych połaciach dachu falownik musi być dopasowany do liczby modułów i ich podziału na poszczególne obwody (sekcje).

2. Pytanie

Czy Zamawiający wystąpił o zwiększenie mocy umownej w lokalizacji Urząd Gminy w Czernikowie oraz w lokalizacji Szkoła Podstawowa w Czernikowie?

Wyjaśnienie nr 2:

Moc przyłączeniowa określona w warunkach przyłączenia i umowie przyłączeniowej dla budynku Urzędu Gminy Czernikowo wynosi 27 kW natomiast dla budynku Szkoły Podstawowej w Czernikowie wynosi 90 kW. Zamawiający wystąpi do OSD z wnioskiem o zwiększenie mocy umownej dla tych obiektów.

3. Pytanie

Zamawiający wymaga wykonania przeglądów serwisowych instalacji. Jak często mają być wykonywane owe przeglądy i jaki zakres mają obejmować?

Wyjaśnienie nr 3:

W okresie trwania gwarancji Wykonawca musi na swój koszt wykonać wszystkie wymagane przez producentów urządzeń przeglądy serwisowe. Koszt wykonania przeglądów należy uwzględnić w cenie oferty. Okresowe przeglądy serwisowe instalacji PV muszą być wykonywane z częstotliwością

minimum raz w roku, z uwzględnieniem częstotliwości przeglądów, wymaganej przez producentów poszczególnych komponentów instalacji PV, od których przeprowadzenia uzależnione będzie zachowanie uprawnień z gwarancji producentów udzielonej na urządzenia. Przeglądy serwisowe obejmować będą m.in.: kontrolę wizualną wszystkich części składowych instalacji PV, kontrolę komponentów pod kątem prawidłowego funkcjonowania, kontrolę przewodów oraz izolacji, kontrolę wszelkich łączy śrubunkowych, kontrolę złączek oraz klem, kontrolę miejsca montażu modułów pod kątem ewentualnych nieszczelności oraz samych modułów pod kątem możliwych do wystąpienia naprężeń materiałowych, mogących prowadzić do pęknięć oraz innych uszkodzeń i inne czynności zgodnie z wytycznymi producentów urządzeń.

Z przeprowadzonych w okresie gwarancyjnym przeglądów instalacji PV należy sporządzić protokół i przekazać Zamawiającemu.

4. Pytanie

Czy Zamawiający wyraża zgodę na poprowadzenie okablowania aluminiowego między falownikiem, a rozdzielnią główną w przypadku instalacji gruntowych?

Wyjaśnienie nr 4:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie okablowania aluminiowego.

5. Pytanie

Proszę o informację czy Żłobek w Czernikowie posiada już instalację fotowoltaiczną? Jeśli tak to jakiej mocy?

Wyjaśnienie nr 5:

Żłobek w Czernikowie posiada instalację fotowoltaiczną o mocy 15,17 kW zamontowaną na dachu obiektu.

6. Pytanie

Na kiedy przewiduje się podpisanie umowy a co za tym idzie jaki jest termin wykonania zamówienia?

Wyjaśnienie nr 6:

Zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Na obecnym etapie postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie jest w stanie określić dokładnej daty zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. Zamawiający przewiduje, że zawarcie umowy nastąpi w terminie związania Wykonawcy ofertą, określonym w dokumentach zamówienia na dzień 22.03.2024 r., pod warunkiem, że w trakcie prowadzonego postępowania nie wystąpią okoliczności, na podstawie których konieczne będzie wystąpienie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na okres nie dłuższy niż 30 dni.

7. Pytanie

Jaki jest termin wykonania zamówienia?

Wyjaśnienie nr 7:

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Przemysław Pujer
Przewodniczący Komisji Przetargowej