

DAE-242/2/1/2023

### Zapytania wraz z wyjaśnieniem i modyfikacjami

Udzielając wyjaśnienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „**Remont nawierzchni bitumicznej dróg i placów na terenie drogowych przejść granicznych w Korczowej i Medyce**” na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

#### Pytanie 1:

„Proszę o odpowiedź, czy w poniższym opisie pozycji kosztorysu (Medyka poz. nr 6, Korczoła poz. nr 3), ubytek ma być wypełniony grysem i emulsją, czy masą bitumiczną?:

"Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość 6 cm z transportem urobku wykonywane bez zatrzymania odpraw: (materiał z rozbiórki do zagospodarowania przez Wykonawcę poza terenem przejścia )

- frezowanie mechaniczne frezarką o sze. bębna min. 0,7 m,
- skropienie emulsją remontowanej powierzchni,
- wypełnienie ubytku grysem z emulsją,
- mechaniczne oczyszczenie podłoża szczotką”

#### Odpowiedź:

**Zamawiający informuję, że na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy PZP dokonał modyfikacji Załącznika Nr 2b do SWZ – Kosztorys ofertowy- remont nawierzchni bitumicznych - Korczoła z opcją , Załącznika Nr 2c do SWZ – Kosztorys ofertowy- remont nawierzchni bitumicznych - Medyka z opcją, Załącznik nr 11 do SWZ – Przedmiar robót.**

W SWZ Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

#### Zmiana 1

Dotyczy: Załącznik nr 2b do SWZ – Kosztorys ofertowy- remont nawierzchni bitumicznych - Korczoła z opcją, kolumna 3 „Wyszczególnienie robót”, wiersz 3:

#### **było:**

„Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość 6 cm z transportem urobku wykonywane bez zatrzymania odpraw:

(materiał z rozbiórki do zagospodarowania przez Wykonawcę poza terenem przejścia )

- frezowanie mechaniczne frezarką o sze. bębna min. 0,7 m,

- skropienie emulsją remontowanej powierzchni,
- wypełnienie ubytku grysem z emulsją,
- mechaniczne oczyszczenie podłoża szczotką”

**jest:**

**„Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość 6 cm z transportem urobku wykonywane bez zatrzymania odpraw:**

**(materiał z rozbiórki do zagospodarowania przez Wykonawcę poza terenem przejścia )**

- frezowanie mechaniczne frezarką o sze. bębna min. 0,7 m,
- mechaniczne oczyszczenie podłoża szczotką”

### **Zmiana 2**

Dotyczy: Załącznik nr 2c do SWZ – Kosztorys ofertowy- remont nawierzchni bitumicznych - Medyka z opcją, kolumna 3 „Wyszczególnienie robót”, wiersz 6:

**było:**

„Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość 6 cm z transportem urobku wykonywane bez zatrzymania odpraw:

(materiał z rozbiórki do zagospodarowania przez Wykonawcę poza terenem przejścia )

- frezowanie mechaniczne frezarką o sze. bębna min. 0,7 m,
- skropienie emulsją remontowanej powierzchni,
- wypełnienie ubytku grysem z emulsją,
- mechaniczne oczyszczenie podłoża szczotką”

**jest:**

**„Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość 6 cm z transportem urobku wykonywane bez zatrzymania odpraw:**

**(materiał z rozbiórki do zagospodarowania przez Wykonawcę poza terenem przejścia )**

- frezowanie mechaniczne frezarką o sze. bębna min. 0,7 m,
- mechaniczne oczyszczenie podłoża szczotką”

### **Zmiana 3**

Dotyczy: Załącznik nr 11 do SWZ – Przedmiar robót - remont nawierzchni bitumicznych, kolumna 2 „Wyszczególnienie robót”, wiersz 3:

**było:**

„Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość 6 cm z transportem urobku wykonywane bez zatrzymania odpraw:

(materiał z rozbiórki do zagospodarowania przez Wykonawcę poza terenem przejścia )

- frezowanie mechaniczne frezarką o sze. bębna min. 0,7 m,
- skropienie emulsją remontowanej powierzchni,
- wypełnienie ubytku grysem z emulsją,
- mechaniczne oczyszczenie podłoża szczotką”

**jest:**

***„Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość 6 cm z transportem urobku wykonywane bez zatrzymania odpraw:***

***(materiał z rozbiórki do zagospodarowania przez Wykonawcę poza terenem przejścia )***

- frezowanie mechaniczne frezarką o sze. bębna min. 0,7 m,***
- mechaniczne oczyszczenie podłoża szczotką”***

#### **Zmiana 4**

Dotyczy: Załącznik nr 11 do SWZ – Przedmiar robót - remont nawierzchni bitumicznych, kolumna 2 „Wyszczególnienie robót”, wiersz 6:

#### **było:**

***„Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość 6 cm z transportem urobku wykonywane bez zatrzymania odpraw:***

***(materiał z rozbiórki do zagospodarowania przez Wykonawcę poza terenem przejścia )***

- frezowanie mechaniczne frezarką o sze. bębna min. 0,7 m,***
- skropienie emulsją remontowanej powierzchni,***
- wypełnienie ubytku grysem z emulsją,***
- mechaniczne oczyszczenie podłoża szczotką”***

#### **jest:**

***„Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość 6 cm z transportem urobku wykonywane bez zatrzymania odpraw:***

***(materiał z rozbiórki do zagospodarowania przez Wykonawcę poza terenem przejścia )***

- frezowanie mechaniczne frezarką o sze. bębna min. 0,7 m,***
- mechaniczne oczyszczenie podłoża szczotką”***

Powyższe zapytania, odpowiedzi i modyfikacje są wiążące dla Wykonawców oraz Zamawiającego i stanowią integralną część SWZ.

Dyrektor Zakładu