

Znak sprawy: PZ-29/07/20

Numer ogłoszenia w BZP: 2024/BZP 00429128/01

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Szpital Kliniczny MSWiA z Mazursko-Warmińskim Centrum Onkologicznym w Olsztynie, działając na podstawie przepisów art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia treść specyfikacji warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Wykonanie instalacji współpracy Systemu Kontroli Dostępu założonego w drzwiach wejściowych Szpitalnych Oddziałów w budynkach: „B”, „D”, „E” i „F” z istniejącym Systemem Sygnalizacji Pożarowej Szpitala Klinicznego MSWiA z W-MCO w Olsztynie na podstawie projektu.**

Pytanie:

Czy Zmawiający na czas realizacji Inwestycji będzie dysponował plikiem konfiguracyjnym istniejącego systemu, który jest niezbędny do poprawnego zaprogramowania systemu przy rozbudowie o moduły sterujące kontrolą dostępu.

Odpowiedź:

W SWZ w rozdziale V pkt 3c widnieje zapis: "Wykonawca powinien w swojej ofercie przewidzieć koszt 1 500,00 zł netto + 23% VAT tytułem przyłączenia przez osobę uprawnioną wykonanej instalacji do centrali P.Pož." - programowaniem centrali zajmie się uprawniona firma konserwująca SSP na obiekcie wskazana przez Zamawiającego na zlecenie Wykonawcy.

Powyższe należy uwzględnić przy składaniu oferty.

Z up.
/-/ Beata Abramska

.....