

ZF.271.7.2023

Jelcz-Laskowice, dnia 21.03.2023 r.

**Zamawiający:**

**GMINA JELCZ-LASKOWICE**  
**ul. W. Witosa 24**  
**55-220 Jelcz-Laskowice**

**Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

**Dotyczy:** postępowania pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w tym: budowa pełnowymiarowego boiska do siatkówki na terenie Os. Jelcz, budowa boiska wielofunkcyjnego w Biskupicach Oł., przebudowa placu zabaw w Miłoszycach.”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2022 poz. 1710 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:

Dotyczy zadanie nr 1 - Boisko za rogiem - budowa pełnowymiarowego boiska do siatkówki na terenie Osiedla Jelcz. Czy zamawiający dopuści zastosowanie nawierzchni sportowej ELTAN EPDM której grubość warstwy SBR wynosi 8mm oraz grubość warstwy EPDM wynosi 10 mm? Z uwagi na wymagany przez zamawiającego okres gwarancji, wykonanie nawierzchni boiska w technologii natrysku (2 mm EPDM) może okazać się niewystarczająco trwałe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia lecz dopuszcza zastosowanie nawierzchni typu EPDM zaproponowaną przez oferenta. Zamienna nawierzchnia powinna być nie gorsza niż przedstawiona w dokumentacji projektowej oraz powinna spełniać wymagania użytkowe oraz formalne wymienione w SWZ. Zmiana rozwiązania nie może wpłynąć na zwiększenie kosztów realizacji.

Z upoważnienia Burmistrza  
Ilona Wróblewska

Inspektor ds. zamówień publicznych i funduszy strukturalnych