


, Zabezpieczenie skrzyżowania kabli energetycznych/teletechn z ciepłociągami preizolowanymi



Uwaga: przed rozpoczęciem robót dokładnie zlokalizować kable energetyczne w miejscu skrzyżowania kabli i kanatu ciepł. nie będą prowadzone wykopy kable energetyczne sN nie zostaną odkryte

Skrzyżowanie kabli energetycznych sN z ciepłociągami preizolowanymi

ZAKŁAD USŁUGOWY - JAN PAWNUK				Temat	
Nazwisko	Nr Upraw.	Data	Podpis	REMONT SIECI CIEPŁOWNICZEJ W REJONIE UL. GÓRY CHEŁMSKIEJ W GLIWICACH	
Projektant: mgr inż. Jan PAWNUK	867/93	01.2019		Rysunek Zabezpieczenie skrzyżowań rur preizolowanych i kabli energetycznych/ teletechn	Nr Rys. 7
Inwestor Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Gliwice Sp. z o.o.	Adres obiektu Gliwice : ul. Góry Chełmskiej			Skala	