

ZAKŁAD USŁUGOWY - JAN PAWNUK				Temat	
Nazwisko	Nr Upraw.	Data	Podpis	REMONT SIECI CIEPŁOWNICZEJ W REJONIE UL. GÓRY CHEŁMSKIEJ W GLIWICACH	
Projektant: mgr inż. Jan PAWNUK	867/93	01.2020			
				Rysunek	Nr Rys.
				Schemat instalacji alarmowej	8
Inwestor Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Gliwice Sp. z o.o.			Adres obiektu Gliwice : ul. Góry Chełmskiej		Skala

druty alarmowe zwarte tulejkami
w mufie na połączeniu
z istn preizolacją

Połączenia instalacji alarmowej projektowanej sieci
do instalacji alarmowej sieci istniejącej dokonać po
przeprowadzeniu pomiarów kontrolnych i akceptacji
przez służby eksploatacji PEC

Góry Chełmskiej 25

druty alarmowe w przyłączy do
Góry Chełmskiej 38-30

druty alarmowe wyprowadzone nad nasadkę
i zwarte konektorkami typu OK 2MF

płaskownik 113mm wysokość 10 cm
nie izolować

Góry Chełmskiej 21

druty alarmowe wyprowadzone nad nasadkę
i zwarte konektorkami typu OK 2MF

płaskownik 113mm wysokość 10 cm
nie izolować

Góry Chełmskiej 19

druty alarmowe wyprowadzone nad nasadkę
i zwarte konektorkami typu OK 2MF

płaskownik 113mm wysokość 10 cm
nie izolować