

**Temat:** Odp: Re: Uzgodnienie projektu parkingu na ul. Wałowej w Oleśnicy

**Nadawca:** rzsw-olesnica@wp.pl <rzsw-olesnica@wp.pl>

**Data:** 15.01.2024, 11:20

**Adresat:** ECO-ORYS <biuro@eco-orys.com>

Koryguję uzgodnienie z 19 grudnia , poprzez usunięcie p. 2. , czyli rezygnacja ze studzienki kontrolnej .

kierownik RZSW Olesnica Andrzej Gac

Dnia 15 stycznia 2024 10:40 ECO-ORYS <biuro@eco-orys.com> napisał(a):

Dzień dobry

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej proszę o skorygowanie uzgodnienia (e-mail z dnia 19.12.2023r.) poprzez usunięcie pkt. 2. W przedstawionym Państwu projekcie nie ma podłączenia drenażu do istn. deszczówki tylko projektowane drenaże wpięte za pomocnicą trójników do istn. sieci drenarskiej odprowadzającej wody do istn. kanalizacji deszczowej.

Pozdrawiam

Jacek Fit



**ECO-ORYS Biuro Projektowo-Doradcze**

56-400 Oleśnica, ul. 3 Maja 44a/4

NIP: 911-121-37-49, REGON: 022270722

tel.: 605 490 394

e-mail: [biuro@eco-orys.com](mailto:biuro@eco-orys.com)

[www.eco-orys.com](http://www.eco-orys.com)

W dniu 19.12.2023 o 10:41, [rzsw-olesnica@wp.pl](mailto:rzsw-olesnica@wp.pl) pisze:

Uzgadnia się projekt " rozbudowy parkingu przy ul. Wałowej w Oleśnicy z następującymi uwagami :

1. opsypkę nowego drenażu wykonać w formie filtra odwrotnego tzn. na dole drobne frakcje żwiru i do góry coraz większe
2. w miejscu wpięcia do deszczówki wykonać studzienkę osadczą fi 315 celem konserwacji
3. stary drenaż albo zamulić na całej długości albo wpiąć do studzienki osadczej

kierownik RZSW Oleśnica mgr inż. Andrzej Gac

ewentualne pytania proszę kierować na maila lub tel. 882645014