

Jelcz-Laskowice, dnia 07.09.2021r.

**Zamawiający:**  
**Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Sp. z o.o.**  
**Ul.Bożka 13 ,55-220 Jelcz-Laskowice**

### **Informacja o wyborze oferty oraz unieważnieniu postępowania**

**Dotyczy: Budowy Mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy znamionowej 49,78 kWp na obiekcie Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej w Jelczu-Laskowicach**

- I. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

**Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 , złożoną przez wykonawcę:**

**EKO-SOLAR SP. Z O.O.**

**WSZERADÓW 2, 46-100 NAMYSŁÓW**

**Ranking złożonych ofert:**

<b>Numer oferty</b>	<b>Wykonawca*</b>	<b>Kryterium 1 Cena/koszt Wartość z oferty</b>	<b>Kryterium 1 Cena oferty – waga 60% przyznana punktacja</b>	<b>Kryterium 2 Gwarancja waga 20%</b>	<b>Kryterium 3 Doświadczenie Projektanta waga 20%</b>	<b>Łączna punktacja</b>
1.	<b>FG Energy</b> sp. z o.o. sp. K. Al. Pokoju 1, 31 – 548, Kraków <b>NIP 9820378558</b>	186 353,86	0	0	0	0
2.	<b>EKO-SOLAR SP. Z O.O.</b> <b>WSZERADÓW 2,</b> <b>46-100 NAMYSŁÓW</b>	209 667,58	<b>57,02</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>97,02</b>

	<b>NIP 7521450494</b>					
3.	N SP z o.o. Ul. Św Maksymiliana Kolbe 3 59-220 Legnica <b>NIP 7831732063</b>	218 089,94	54,81	20	20	94,81
4.	Healthier Air Maciej Jop Mostki 89, 33-340 Stary Sącz <b>NIP 7343582086</b>	199 260,00	60	20	0	80,00
5.	RAWICOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Szubińska 10, 89-210 Łabiszyn <b>NIP 7343582086</b>	229 837,80	52,02	20	20	92,02
6.	GREEN SOLAR SYSTEM Sp. z o.o. SK Ul.Gwieździsta 6 55-80 Mokronos Dolny <b>NIP 8961596334</b>	232 470,00	0	0	0	0

### Informacja o ofertach odrzuconych:

Zamawiający informuje o odrzuceniu ofert złożonych przez następujących wykonawców:

1. **FG Energy** sp. z o.o. sp. K.  
Al. Pokoju 1, 31 – 548, Kraków

**Uzasadnienie prawne:** art. 226 ust.1 pkt. 5

### Uzasadnienie faktyczne :

Zamawiający z Rozdziale VIII pkt 5 SWZ na podstawie art. 105 oraz 106 ustawy Pzp żądał złożenia przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania niezbędne do przeprowadzenia postępowania:

- a) karty katalogowe/techniczne oferowanych zestawów (moduły fotowoltaiczne i falowniki), które powinny potwierdzać wszystkie minimalne parametry określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia,
- b) certyfikat zgodności modułów fotowoltaicznych z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub z normami równoważnymi, wydanymi przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą.

Z przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów wynika, że zaoferowane rozwiązanie równoważne nie spełnia założeń technicznych, inwerter FOXESS jest to urządzenie które nie ma w tym momencie rozwiązania umożliwiającego konfigurację Inwertera z inteligentnym licznikiem energii w

układzie półpośrednim z wykorzystaniem przekładników prądowych. Wykonanie ZSE systemu zarządzania energią będzie nie możliwe. Proponowane rozwiązanie nie ma możliwości odczytów przez 24h na dobę ani nie można archiwizować danych.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający odrzuca ofertę ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

## 2. GREEN SOLAR SYSTEM

Sp. z o.o. SK

Ul.Gwieździsta 6

55-80 Mokronos Dolny

**Uzasadnienie prawne:** art. 226 ust.1 pkt. 3 w związku z art.63 ust.2

### **Uzasadnienie faktyczne :**

Wykonawca Green Solar System , złożył ofertę z załącznikami na platformie Open Nexus w dniu 11.08.2021r. w formie jednego pliku pdf. Oferta wraz z załącznikami została podpisana za pomocą tradycyjnego podpisu , a następnie zeskanowana i złożona na platformie ,co jest niezgodne z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Rozdz. IV pkt 1 SWZ. tj " *Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.*"

W przypadku oferty złożonej przez Wykonawcę Green Solar System, nie została ona podpisana zgodnie z wymaganiami wynikającymi z ustawy i opisanymi w treści SWZ przez Zamawiającego.

Dlatego też, jest to oświadczenie woli Wykonawcy, które nie może być uznane za prawidłowe i ważne, z uwagi na to iż nie jest prawidłowo podpisane.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający odrzucił ofertę.

**II.** Działając na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej ustawa Pzp, zamawiający informuje, że unieważnił postępowanie.

Uzasadnienie prawne :

art. 255 ust. 3 ustawy Pzp)- Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne

Cena najkorzystniejszej oferty ( firmy EKO-SOLAR SP. Z O.O.) wynosi 209 667,58. Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania to 190 000,00 zł.

**Prezes Zarządu  
dr n. med. Janusz Bolanowski**