



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

Świnoujście, 01.07.2021r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

EA/PW/NI/ 0741/182/2021/KSz

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „**Budowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej słonawej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dla zaopatrzenia w wodę m. Świnoujście. Zakład Wydrzany II – realizacja zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj – część B**”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

W związku z wniesionymi przez Wykonawcę pytaniami do specyfikacji warunków zamówienia w w/w postępowaniu, zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający poniżej publikuje treść pytań oraz odpowiedzi.

Pytanie nr 36:

„Dotyczy PFU, pkt B1.2.1, str. 18 W przytoczonym punkcie Zamawiający zwrócił uwagę, że max ciśnienie wody na dopływie do filtrów szczelinowych oraz komory rozprężnej wynosi 0,5 bar. Z otrzymanych na wcześniejszym etapie ofert dostawców filtrów wynika, że minimalne ciśnienie na zasilaniu filtrów nie może być mniejsze niż 2 bar. Ze względu na fakt, że Ujęcie Wody ze starorzecza Mulnik jest również na etapie ofertowania oraz doboru urządzeń prosimy o informację czy są Zamawiający może zastosować na ujęciu wody pompy, które są w stanie zagwarantować na zasilaniu filtrów samoczyszczących ciśnienie min. 2 bary. Zagwarantowanie takiego ciśnienia ograniczy konieczność zastosowania dodatkowych urządzeń podnoszących ciśnieni a tym samym obniży koszty inwestycyjne i eksploatacyjne.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie może na obecnym etapie postępowania dla „zadania A” zmieniać wytycznych dla układu pompowego na ujęciu wody. Etap zbierania ofert został zakończony.

Pytanie nr 37:

„Koncepcji Techniczno-Technologicznej, strona 56 – Rozmieszczenie obiektów Na podanej stronie zamieścili państwo fragment mapy Stacji Uzdatniania Wody. W celu przyspieszenia prac ofertowych bardzo prosimy o udostępnienie mapy w formacie pdf lub dwg.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje wskazanymi plikami. W załączeniu przesyłamy pliki tif, jakimi dysponujemy i nadmieniamy, iż teren istniejącego ujęcia wody Wydrzany objęty jest układem map w bezpłatnym systemie Geo-info 7 (Urząd Miasta Świnoujście : GEO-INFO 7 PORTAL).

W załączeniu pliki :

- 5-210-14-14-4-4.tif,
- 5-210-14-15-3-3.tif.

Dyrektor Naczelny
mgr inż. Małgorzata Bogdał