

**Do wszystkich wykonawców**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn. „**Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą techniczną przy boisku sportowym w Borku Wlkp.** ”.

**WYJAŚNIENIA**

Zamawiający – Gmina Borek Wielkopolski, ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp., działając zgodnie z przepisami art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), w związku z pytaniami, jakie wpłynęły dnia 03.04.2023 r., dokonuje wyjaśnień poprzez udzielenie odpowiedzi na złożone we wniosku zapytania do treści SWZ bez ujawniania jego źródła.

**Pytanie**

Prosimy o weryfikację kilku parametrów:

1. Współczynnik tarcia statycznego mierzony metodą TRRL w zakresie 0,53 – 0,56. Zamawiający źle opisał parametr, współczynnik tarcia to min 0,5 a metoda TRRL odnosi się do tarcia wyrażonego w stopniach PTV i min. to 47.
2. DOC - po 48 godzinach < 10 – badanie po 48H robi się wyłącznie wtedy jeżeli wynik z badania po 24h nie mieścił się w normie – mam odpowiednie pisma z instytutu badawczego jeśli Zamawiający będzie miał wątpliwości.
3. cynk (Zn) < 1,0 – cynk nie może przekroczyć 0,5 mg/l.

Prosimy o zmianę powyższych parametrów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia parametry zgodnie z poniższymi zapisami:

1. Tarcie/opór poślizgu, stopnie PTV
  - nawierzchnia sucha 80-110
  - nawierzchnia mokra 55-110
2. DOC - po 24 godzinach maks.100/maks. 50mg/l
3. cynk (Zn) < 0,5 mg/l.

Z poważaniem

Burmistrz Borku Wlkp.  
/-/ mgr Marek Rożek