

Wielopole Skrzyńskie, dnia 14.05.2024 r.

Zamawiający:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
39-110 Wielopole Skrzyńskie 200

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Remont ogrodzenia i podjazdu oraz zakup autobusu i niezbędnego wyposażenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim oraz likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej im. T.M. Kantora w Wielopolu Skrzyńskim**”. Oznaczenie sprawy: RRz.271.15.2024

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, potencjalny Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający przekazuje Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pytania:

1. Czy posiadają państwo rysunki dotyczące montażu wentylatorów.
2. Jaka jest grubość przegrody w której montowany będzie wentylator.
3. Czy w zamyśle Zamawiającego jest montaż rekuperatora jednoudarowego, prosimy o podanie większej ilości parametrów urządzenia.
4. Jaka ma być wydajność wentylatora.
5. Jak ma być załączany/sterowany decentralny wentylator z odzyskiem ciepła.
6. Proszę o wykreślenie z projektu umowy na dostawę autobusu poniższego zapisu:

§ 6 ust. 3

a) Świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB ważne na dzień wydania pojazdu,

Wymóg ten nie dotyczy przedmiotowego autobusu.

Odpowiedzi:

- Ad. 1. Zamawiający nie posiada rysunków dotyczących montażu wentylatorów.
- Ad. 2. Wszystkie przegrody mają grubość 60 cm.
- Ad. 3. Planowany jest montaż rekuperatorów jednorurowych, max. poziom hałasu poniżej 35,0 dB.
- Ad. 4. Wydajność pojedynczego urządzenia powinna wynosić co najmniej 45,0 m³/h.
- Ad. 5. Wentylator z odzyskiem ciepła powinien być sterowany bezprzewodowo/radiowo (pilotem).
- Ad. 6. Z projektu umowy został wykreślony zapis dotyczący świadectwa dopuszczenia wydanego przez CNBOP-PIB. Wraz z niniejszymi odpowiedziami Zamawiający publikuje aktualną treść wzoru umowy „Załącznik nr 6a do SWZ - Proj. umowy dostawa autobusu”.

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr Łukasz Dziuk