



**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
Sp. z o.o.**

Kamionek 25, 12-100 Szczytno

NIP: 7451853607, REGON: 386182246, KRS: 0000851905

Tel. 89 6243388 , email: biuro@zgkim-kamionek.pl,

www.zgkim-kamionek.pl

Rachunek bankowy: Santander Bank 84 1090 2718 0000 0001 5003 8394

Kamionek, dn. 09.02.2023 r.

WK.230.2.2.2022

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na
**„Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych (PV) wraz z systemem
monitoringu dla Stacji Uzdatnia Wody w Kamionku dz nr 6/107, 6/108”**

W związku z przesłanymi pytaniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku Sp. z o.o. udziela odpowiedzi na
przesłane pytania:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuści zmianę parametrów inwertera minimalne napięcie DC na wejściu
inwertera: 250VDC

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający dopuści zmianę parametrów inwertera zakres napięciowy pracy MPP
trakerów: 200 V ... 850 V?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę.

Pytanie nr 3

Czy zamawiający dopuści zmianę parametrów inwertera: Chłodzenie Aktywne?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

Zamawiający dopuści ułożenie modułów na systemie montażowym pod kątem 30 stopni?

Odpowiedź nr 4

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę.

Z poważaniem
Prezes ZGKiM w Kamionku Sp.zo.o.
Aleksander Godlewski