Uziom szpilkowy 12 m, połączyć do istniejącego
instalacji uziomu otokowego oraz wyprowadzić
do budynku FEZN 25x4 Szyny wyrównania potencjału
Wyprowadzić w budynku od szyny wyrównania potencjału
do RP01 LGY 25mm2
do RK LGY 16 mm2
do elemntów kanałów, rurociągów LGY 10 mm2

okno nc

przebicie w ścianie
na wysokości 225

wyciąg wentylacyjny

95
55 (225)
16x18,5x26
55 (144)
95
55 (144)
95
55 (225)
90
195
1.10 Pom.gosp.
1.8 Klatka schodowa
80
100
95
55 (225)
95
55 (225)
1.9 Kotłownia
38,1 m
h=2,83
111,2 m
h=2,83
55
55
90
190
h=308
GN serwisowe
1,5 KW/230V
RK/2
GN serwisowe
4 KW/400V
RK/1
h=303
podwyższenie
h=308
Przycisk przeciwpożarowego
lokalnego wyłacznika prądu
kotłowni
T:L1
O:RK/5
T:AW1
O:RK/5
T:L1
O:RK/5
120
200
Projektowana trasa kablowa
pomiedzy RK a RGNN
YKY 5x4
RK
h=224
h=306
5x17x21
80
195
Kaskada kotłów
4 x 123W/230V
RK/3
h=293
Ø200/300
90
200
Przepust kablowy pionowy f=50mm
do istniejącej rozdzielni RP01
h=216
h=229
1.7 Pom.gosp.
1.6 Pom.gosp.
h=220

	LEGENDA
T:L1	LUXIONA NEPTUN LED COMPACT V2 4000 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-1200
T:AW1	AWEX AXNO 190lm 1H AT
	LUXIONA OPRAWA AWARYJNA ETS LED 1H SE AT
	Łącznik jednobiegunowy
	Łącznik jednobiegunowy podwójny
	Gniazdo hermetyczne IP44 230V, w ramce
3/N/PE	Gniazdo siłowe 400V, w ramce
	Wypust 230V zakończony puszką
	Główna szyna wyrównawcza
	Pożarowy wyłącznik prądu PWP1-W01-A-10-24
	Uziom szpilkowy
	Szyna wyrównania potencjału 25x4

UWAGA!
WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA , JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW W TYM KONCEPCJI , WYKONANYCH RYSUNKÓW ,A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH ZA WYJĄTKIEM WŁAŚCIWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART. 116,117,118 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994R , O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH. (DZ. U.NR 24 POZ.83 Z DNIA 1994R)

Jednostka projektowa
AKPRO Biuro Inżynieryjno-Projektowe
ul. M.Dąbrowskiej 4
PL 62-050 Mosina
tel./fax: +48 61 813 29 67
tel. kom.: +48 695 146 341
e-mail: biuro@akpro.pl
www.akpro.pl

INWESTYCJA	Wymiana kotłów gazowych wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji w ramach modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej
INWESTOR	nr 2 w Mosinie Gmina Mosina Pl. 20 Października 1 62-050 Mosina
OBIEKT	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Sowiniecka 75 woj. wielkopolskie, gm. Mosina, m. Mosina, dz. 1219/5

ZESPÓŁ PROJEKTOWY	IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Paweł Daszkiewicz OPL/1193/PWBE/15	
OPRACOWAŁ:		
OPRACOWAŁ:		

TRESĆ RYS. Rzut kotłowni

DATA	07.2023		NUMER TEMATU	
BRANŻA	STADIUM	SKALA	NR RYSUNKU	NR REWIZJI
IE	PT	1:50	01	00