

**Zamawiający**

Miejski Zakład Budynków Komunalnych

Ul. J. Dekana 10

64-100 Leszno

**ODPOWIEDŹ NR 1 NA ZAPYTANIE WYKONAWCÓW**

**Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.:**

**„WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ”**

Zamawiający informuje, że dnia 2022-09-20 godz. 13:12 Wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z pytaniem:

W SWZ podano szybę  $U_g=1,0$

Czy Zamawiający dopuszcza  $U_g=1,1$  (brak szyb 1,0) z zachowaniem określonego  $U_w$  dla całego okna?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza współczynnik  $U$  dla szyb ( $U_g$ ) = 1,1

Komisja Przetargowa