

Krynica-Zdrój, dnia 18 czerwca 2021 r.

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na zadanie pn. **Remont drogi gminnej nr 291574K ul. Podgórnej w km 0+000,00 – 0+212,00 w Krynicy-Zdroju, Gmina Krynica-Zdrój***

WYJAŚNIENIA treści specyfikacji warunków zamówienia

Zamawiający Gmina Krynica-Zdrój, Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia na następujące zapytanie Wykonawcy:

Pytanie:

STWiOR rozdział D - 05.05. 01 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA wskazuje do wytworzenia beton asfaltowy dla warstwy wiążącej z asfaltu 35/50. W załączniku do WT-2 2014 - część I Mieszanki mineralno-asfaltowe, Wymagania Techniczne, tabela 10, zostały przedstawione materiały, które należy zastosować do wytworzenia betonu asfaltowego. Przewidziano w nim użycie do wykonania warstwy wiążącej dla kategorii ruchu KR 1-2 lepiszcza asfaltowego 50/70. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie lepiszcza asfaltowego 50/70 do wytworzenia betonu asfaltowego dla warstwy wiążącej?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie lepiszcza asfaltowego 50/70 do wytworzenia betonu asfaltowego dla warstwy wiążącej.