

**Dotyczy:** Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. "Przebudowa drogi gminnej Skalin Wierzchład"

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ**

W związku z otrzymaniem pytań od Wykonawców Zamawiający udziela odpowiedzi:

#### **Pytanie 7**

Prosimy o dołączenie przedmiaru robót dla całej inwestycji.

#### **Odpowiedź**

Przedmiary zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

#### **Pytanie 8**

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie nazewnictwa "kostka drobnowymiarowa" gdyż dokumentacja techniczna jak i specyfikacja techniczna jest dość ogólna w tej kwestii, dlatego też zasadnym jest dołączenie do postępowania przykładowej karty katalogowej produktu z określeniem podstawowych cech materiału budowlanego.

#### **Odpowiedź**

Wszystkie parametry o jakich mowa w pytaniu zawarte są w STWiORB zamieszczonej na stronie prowadzonego postępowania.

#### **Pytanie 9**

Prosimy o dołączenie przekrojów poprzecznych oraz tabeli robót ziemnych celem prawidłowej wyceny tej części prac budowlanych.

#### **Odpowiedź**

Niweletę drogi w maksymalny stopniu dostosowano do istniejącej, roboty ziemne należy wykonać po rozbiórce istniejącej nawierzchni do rzędnej dołu konstrukcji jezdni i ciągów pieszorowerowych, lub do głębokości zalegania humusu.

#### **Pytanie 10**

Specyfikacja techniczna zawiera rozdział mówiący o umocnieniu skarp oraz o murach oporowych, natomiast projekt techniczny nie zawiera takich robót. Prosimy o potwierdzenie, że roboty te nie wchodzi w skład zamówienia publicznego lub o przedstawienie rysunków i opisów z dokładną lokalizacją i ilością robót w w/w zakresie.

#### **Odpowiedź**

Zaprojektowano mury oporowe w postaci prefabrykowanych ścianek typu I. Szczegóły znajdują się na rysunku d4.1 i d4.2. Roboty należy uwzględnić w wycenie.

**Pytanie 11**

Prosimy o dołączenie pliku dwg w celu prawidłowego określenia ilości robót.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dysponuje plikami dwg.

**Pytanie 12**

W związku z wieloma niejasnościami przytoczonymi powyżej zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu składania ofert do dnia 22.01.2024r.

**Odpowiedź**

Termin składania ofert został zmieniony.

**Powyższe pytania i odpowiedzi stają się częścią SWZ wiążącą dla Wykonawców.**

*Kierownik Zamawiającego*