



Zasilanie podstawowe	Uziemienie	Lampki kontrolne	Rozdzielnica oddziółowa R-1 - kontener	Rozdzielnica oddziółowa R-2 - hala	Rozdzielnica oddziółowa R-3 - wiatła	Napęd bramy		Czujnik natężenia oświetlenia	Przekaznik zmierzchowy	Zegar astronomiczny	Ręczne sterowanie oświetleniem	Słyszcznik pomocniczy	Oświetlenie zewnętrzne	Oświetlenie zewnętrzne	Połączenia wyrównawcze
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15,84 kW			5,00 kW	5,00 kW	5,00 kW	0,50 kW							0,17 kW	0,17 kW	
L1 L2 L3 PEN		L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N PE	L1 L2 L3 N PE	L1 L2 L3 N PE	L1 L2 L3 N PE		L N	L N	L N	L N	L N	L N PE	L N PE	PE

UWAGI:

- Poszczególne fazy zasilania należy równomiernie obciążyć odbiorami.
- Dopuszcza się stosowanie aparatów zamiennych, innych producentów, dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.

SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA
UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA
TEL. 601799368, 605900218

www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl

FOSSA

inwestor	GMINA MIEJSKA ZAWIDÓW, Plac Zwycięstwa 21/22, 59-970 Zawidów		
obiekt	Budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wraz z halą magazynową, wiatą, kontenerowym obiektem portierni, rampą i urządzeniami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym	data	01.12.2022
adres	Zawidów, ul. Lubelska, działka nr 524/17, 524/10, 524/9 (dr.), 512/1, 512/2 obr. 0001 Zawidów, jed. ew. 022501_1 Zawidów, powiat zgorzelecki, woj. dolnośląskie	skala	_
rysunek	Schemat jednobiegunowy szafki rozdzielczej SR		rys. 1E2
stadium	PROJ. TECHNICZNY – ELEKTRYKA	nr upr.	podpis
projektant	mgr inż. Remigiusz Przystaj	upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, nr ewidencyjny 115/DOŚ/08	