

Znak sprawy: In.III.271.8.2024

Radom, dnia 30.04.2024r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Budowa żłobka przy ul. Piastowskiej w Radomiu”- w ramach Programu „MALUCH+” na lata 2022-2029.

1. Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia, w dn. 29 i 30 kwietnia 2024r. otrzymał zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) dla w/w przetargu. Zamawiający przedstawia poniżej treść przedmiotowych zapytań.

Zapytanie nr 1:

„1. Proszę o podanie grubości wełny szklanej, która należy zastosować jako okładzina elewacyjna wokół okien.

2. Prosimy o informacje czy należy wyceniać wieszaki na ubrania/ręczniki z haczykami ilość 24 szt - oznaczone jako A-30, który jest wymieniony w zestawieniu wyposażenia, brak go w przedmiarze budowlanym i w przedmiarze- wykaz wyposażenia ruchomego niewchodzącego w przedmiot zadania.

W zestawieniu wyposażenia nie ma przedmiotu ozn. jako A-25, jest on w przedmiarze wykaz wyposażenia ruchomego niewchodzącego w przedmiot zadania, brak w przedmiarze budowlanym.

W związku z powyższym proszę o informacje czy należy uwzględnić do wyceny przedmiot A-30?”.

Zapytanie nr 2:

„Jakie ogrodzenie należy wycenić, w przedmiarze poz. 309 jest montaż ogrodzenia systemowego w ilości 387 m, zaś w załączniku ogrodzenie „plac zabaw, mała architektura jest podane przykładowe zdjęcie poglądowe przęsła. Czy należy wykonać ogrodzenie takie jak na zdjęciu, czy można zastosować inne ogrodzenie - gotowe systemowe z drutu fi 5 mm o podanym kolorze?

Jednocześnie prosimy o sprostowanie ilości do wykonania: w opisie jest 383,7 m tabela str 3, przy czym odcinek JA długości 177 m już istnieje, czy należy go odjąć od całości i wykonać ok 270m nowego ogrodzenia (jako kontynuacja tego co jest - przykład ze zdjęcia)? Czy w przypadku zamiany na ogrodzenie systemowe - gotowe wykonać od nowa całość czyli 383,7 m.”

2. Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia iż:

Dotyczy Zapytania nr 1:

Ad 1.

Należy zastosować okładzinę elewacyjną z wełny skalnej o grubości min. 8 mm.

Ad 2.

Nie należy wyceniać wieszaków na ubrania/ręczniki oznaczonych jako A30 (w zestawieniu wyposażenia) oraz A25 (w przedmiarze wyposażenia ruchomego).

W/w wieszaki stanowią wyposażenie ruchome, które nie jest objęte przedmiotem zamówienia.

Dotyczy Zapytania nr 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie gotowego ogrodzenia systemowego z drutu fi 5 mm. Ogrodzenie należy wykonać zgodnie z załączonym do SWZ projektem.

Zgodnie z opisem na rys. nr wymiana istniejącego ogrodzenia na odcinku J-A nie wchodzi w przedmiot zamówienia, w związku z powyższym nie należy w/w wymiany uwzględniać przy kalkulacji ceny ofertowej.

W/w wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI PRZETARGOWEJ

KIEROWNIK REFERATU

mgr Tomasz Nowakowski