

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
dla Części A zamówienia**

Nazwa zamówienia:	Część A „Prace remontowe w przestrzeniach wystawienniczych”
Adres obiektu budowlanego:	40-205 Katowice, ul. T. Dobrowolskiego 1
Nazwy i kod robót budowlanych wg CPV:	Kod CPV: 45212313-3 Roboty budowlane w zakresie muzeów 45212311-9 Roboty budowlane w zakresie galerii sztuki 45410000-4 Tynkowanie 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 45432220-2 Tapetowanie ścian 45442100-8 Roboty malarskie 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Nazwa adres zamawiającego:	Muzeum Śląskie w Katowicach ul. T. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice
Numer postępowania:	ZP-261-4/23
Opracował:	Sylwia Kośnik, Dział Administracyjno-Gospodarczy Muzeum Śląskiego w Katowicach

## 1. Wstęp.

Szczegółowy zakres prac, opis elementów przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji opisane są w niniejszym opracowaniu jak również zawierają je załączniki:

- 1) Istotne postanowienia umowy (Załącznik nr 2A do SWZ);
- 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) (Załącznik nr 1A.2 do SWZ);
- 3) Przedmiar robót (Załącznik nr 1A.3 do SWZ).

Stopnie ważności informacji zawartych w ww. opracowaniach:

- 1) umowa;
- 2) niniejszy opis przedmiotu zamówienia (OPZ);
- 3) STWiORB;
- 4) Przedmiar robót.

Opis niniejszy wskazuje na wykonanie robót głównych natomiast roboty towarzyszące i pomocnicze, wykorzystanie sprzętu nieopisanego w niniejszym opracowaniu i inne możliwe do przewidzenia czynności materiały niezbędne do realizacji zadania i konieczne do jego prawidłowej realizacji należy również uwzględnić jako czynności niezbędne w realizacji zadania i traktować jako część opisu przedmiotu zamówienia.

Roboty będą rozliczane wynagrodzeniem kosztorysowym.

## 2. Informacje szczegółowe o przedmiocie zamówienia.

Roboty budowlano-remontowe na przestrzeni wystaw w Muzeum Śląskim w Katowicach przy ul. T. Dobrowolskiego 1, w Katowicach, obejmować będą:

### 2.1. Prace zabezpieczające:

- zabezpieczenie całej powierzchni posadzki tekturą malarsko-budowlaną wzmacnianą włóknami (produkt w 100% z recyklingu) [445 m<sup>2</sup>];
- zabezpieczenie podłóg od 1 m do 2 m licząc od powierzchni ścian tekturą malarsko-budowlaną wzmacnianą włóknami (produkt w 100% z recyklingu) [537 m<sup>2</sup>];

### 2.2. Ściany ekspozycyjne:

- przygotowanie powierzchni ścian istniejących (szpachlowanie otworów po kołkach montażowych, wyrównywanie niedoskonałości powierzchni, szlifowanie itp. położeniem nowej warstwy tapety) [pow. 919 m<sup>2</sup>];
- przygotowanie powierzchni (szpachlowanie łączeń i otworów po kołkach montażowych, szlifowanie, wyrównywanie niedoskonałości powierzchni) pod malowanie [pow. 843 m<sup>2</sup>];
- tapetowanie ścian ekspozycyjnych tapetą gładką (niewzorzystą, nietkaną), wodnoaktywowaną, tj. fabrycznie wyposażoną w klej wodny, z włókna szklanego [pow. 919 m<sup>2</sup>];
- dwukrotne malowanie ścian o łącznej powierzchni [pow. 2936 m<sup>2</sup>], powierzchnie ścian będą malowane różnymi kolorami. Zamawiający w celu osiągnięcia zamierzeń efektu wystawowego wymaga aby:
  - ściany o powierzchni 247 m<sup>2</sup> były pomalowane farbą lateksową RAL 9002;
  - ściany o powierzchni 1161 m<sup>2</sup> były pomalowane farbą lateksową RAL 9003;
  - ściany o powierzchni 155 m<sup>2</sup> były pomalowane farbą akrylową RAL 7044;
  - ściany o powierzchni 1095 m<sup>2</sup> były pomalowane farbą akrylową o kolorze czarnym;
  - ściany o powierzchni 278 m<sup>2</sup> były pomalowane farbą akrylową, kolor RAL Zamawiający poda 5 dni przed terminem realizacji;
- uzupełnienie przestrzeni pomiędzy podłogą a ścianą wykonaną z GK [pow. 62 m<sup>2</sup>] w grubości identycznej jak grubość ścian. Uzupełnienie maskujące widoczny stelaż stalowy pod konstrukcje GK (listwa prosta wykonana z MDF lub GK z przeznaczeniem do

pomalowania). Łączenie uzupełnienia ze ścianą należy zaszpachlować, wyrównać i pomalować w kolorze ściany.

**2.3. Sufity w przestrzeniach ekspozycyjnych:**

- przygotowanie powierzchni (szpachlowanie łączeń i otworów po kołkach montażowych, szlifowanie, wyrównywanie niedoskonałości powierzchni) pod malowanie [pow. 474 m<sup>2</sup>];
- dwukrotne malowanie sufitów o łącznej powierzchni [1119 m<sup>2</sup>], farbą akrylową RAL 9003. Obecnie wszystkie sufity są białe. Zamawiający wymaga, aby część sufitów pomalować ponownie na białą [pow. 644 m<sup>2</sup>], a część sufitów przemalować na czarno [pow. 475 m<sup>2</sup>];

**2.4. Położenie lakieru wodno poliuretanowego w kolorze czarnym na parkiet dębowy** ułożony na sztorc, o łącznej powierzchni [1585 m<sup>2</sup>]. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zeszlifował całą powierzchnię, uzupełnił ubytki i położył co najmniej trzy warstwy lakieru, aby uzyskać jednolitą barwę na całej przestrzeni bez przebarwień. Nałożone warstwy lakieru mają nadal podkreślać rysunek i ułożenie drewna. Lakier powinien posiadać bardzo wysoką odporność na ścieranie, uderzenia oraz powinien ograniczać wydzielanie formaldehydów z powierzchni parkietu do co najmniej 80%. Lakier powinien być bezzapachowy.


**2.5. Demontaż [50 m<sup>2</sup>] (przesunięcie ścian w inne miejsce) i ponowny montaż [50 m<sup>2</sup>] tzn. połączenie z istniejącymi ścianami wystawienniczymi w tej samej przestrzeni wystawienniczej razem powierzchnia [100 m<sup>2</sup>].**

Zamawiający wymaga aby Wykonawca zdemontował i przesunął ścianki: - obite płytami OSB o gr.18 mm na stelażu drewnianym, który jest montowany na ekspozytorach wystawienniczych w ilości 7 mb i wysokości 2,74 m, grubości 0,55 m.

- wykonane z OSB o gr. 18 mm na stelażu drewnianym w ilości 7 mb i wysokości 2,74 m, grubości 0,8 m.

Przesunięte ściany należy dopasować i stabilnie umocować w nowym miejscu.



**2.6. Wybudowanie ściany z GK** na konstrukcji stalowej/ aluminiowej o wymiarach długości 506 cm i wysokości 400 cm. Ściana na stelażu stalowym/ aluminiowym wykończona płytą GK zwykłą, jednostronnie bez wygłuszenia wełną, przygotowana do pomalowania lub wytapetowania. Szacowany obmiar to 25-m<sup>2</sup> zabudowy GK.



**2.7. Dostawa, demontaż i montaż szyby w ścianie nawiewnej Glass-BOX nr 5 w przestrzeni P-4 część wysoka.**

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zdemontował pękniętą szybę oraz dostarczył i zamontował nową szybę w tym samym miejscu.

Budowa szyby VSG: (Float 10mm ESG/PVB 1,52mm/Orn. Decormat 10mm ESG) obligatoryjny szlif krawędzi o wymiarze 991 x4330 mm x 1 szt. - położenia Decormatu wraz z testem HST.



Załączniki:

Załącznik nr 1A.2 do SWZ - STWiORB

Załącznik nr 1A.3 do SWZ - Przedmiar robót