

Rafał Gzylewski
ul. Akacyjowa 5A
76-200 Słupsk

Słupsk, 27.07.2018 r.

Znak EOP -56-002154-2018

Dot. Uzgodnienia projektu przebudowy drogi gminnej - ul. Sezamkowa w miejscowości Bolesławice dz. nr 82/16, 82/17, 137/2 - inwestor Gmina Kobylnica

Nawiązując do przedłożonego projektu budowlanego w/w inwestycji informujemy, że powyższe uzgadniamy z następującymi uwagami :

- należy zachować szczególną ostrożność przy pracach ziemnych, ze względu na przebiegający wzdłuż przebudowywanej drogi kabel 0.4 kV.
- przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wykonać próbne przekopy poprzeczne celem lokalizacji istniejącego kabla 0.4 kV :
 - istniejący kabel 0.4 kV YAKXS 4x120mm² przebiegający wzdłuż projektowanego parkingu, drogi dojazdowej (głębokość posadowienia 0.6-0.7m) w razie wypłylenia przy wykonywaniu podbudowy zagłębić, ułożyć w przepustach ochronnych typu Arot 110.
- na etapie wykonawstwa wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia przedmiotowych prac w Energa-Operator SA – Dział Zarządzania Eksploatacją tel. 0598416065, 8416119, 8416134 oddział w Słupsku celem uzyskania instruktażu oraz dopuszczenia do pracy.
- powyższe zalecenia-uwagi należy ująć w części opisowej projektu branży drogowej, oraz zapoznać z treścią inwestora.
- w przypadku wystąpienia awarii lub stwierdzenia usterek i wad technicznych urządzeń elektroenergetycznych, w okresie 12 miesięcy od daty zakończenia budowy a powstałych w wyniku prowadzonej inwestycji, przedsiębiorstwo nasze przystąpi do ich usuwania i naprawy na koszt i ryzyko Inwestora


Przedmiotowe pismo stanowi załącznik do uzgodnienia branżowego.

Uzgodnienie ważne jest przez okres 2-ch lat.

Ewentualne zapytania dot. przedmiotowej kwestii prosimy kierować do Pana A. Krzaczkowski tel. 0598416130

K/O: adresat, a/a

Przewodniczący Zarządu Energetycznej
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Energa Słupsk



Andrzej Krzaczkowski

