

Żyrardów, 18.03.2021 r.

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: „Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania i zmiana konstrukcji dachu budynku wielorodzinnego przy ul. 1 Maja 25 w Żyrardowie.”

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o. wpłynęło zapytanie od Wykonawcy.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Okna O10, O11, O18 oraz O19 według zestawienia są to okna uchylno odźwierne. Czy będą robione jako skrzynkowe, czy jako pojedyncze okna z zachowaniem profili okien zabytkowych?

Odpowiedź:

Okna O10, O11, O18 i O19 to pojedyncze okna z zachowaniem profili okien zabytkowych.

P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.
Prezes Zarządu

mgr Robert Rybicki

P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.
Członek Zarządu

mgr inż. Paweł Rzeszot