

**DZIAŁ PSIRI – UJĘCIA MIEJSKIE (KSIĄŻKA EKSPLOATACJI STUDNI)**

DATA	STAN LICZNIKA	WYDAJNOŚĆ UJĘCIA	POZIOM ZW. WODY		TYP POMPY	DATA ANALIZY	UWAGI
			STATY CZNE	DYNAMI CZNE			
9.08.19r	209826	23,30	~1,90	8,00			
9.09.19r	220873	23,50	~1,90	8,10			
11.10.19r	230422	23,30	3,10	8,80			
13.11.19r	246411	23,50	2,50	14,30 skrytka studnie 10,0 stacjonarnie monitor			
09.12.19r	253757	23,61	0,30	10,30			
10.01.20r	268191	23,30	2,40	14,90			
10.02.20r	281362	23,50	1,90	15,30			
11.03.20r	295667	23,40	1,90	16,30			
10.04.20r	309321	23,20	2,10	17,10			
11.05.20r	323870	23,00	1,90	17,50			
10.06.20r	337344	22,80	2,30	18,40			
10.07.20r	351512	22,76	2,50	18,90			
10.08.20r	364516	20,30	2,30	18,70			
11.09.20r	377975	20,30	2,50	18,90			
9.10.20r	387159	20,40	1,90	18,40			
9.11.20r	399477	19,40	2,10	18,90	Przydatność studnia 04.11.20r	L-18,50 W-19,50	
11.12.20r	410960	19,80	2,40	19,00	Przydatność studnia 16.12.2020r		
11.01.21r	420240	19,40	2,30	19,40		L-18,6m W-19,3m <sup>3</sup> /h	

17.01.2021. - przydatność studnia  
L-17,80m W-17m<sup>3</sup>/h